



BZP.271.44.2016.MZ

Zabrze, dn.19.10.2016r.

B 527

Wyjaśnienia treści SIWZ

Sprawę prowadzi:

Biuro Zamówień
Publicznych
ul. Powstańców
Śląskich 5-7
41-800 Zabrze
tel./fax
(32) 37-33-516;
(32) 37-33-537.

W imieniu Zamawiającego, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm. dalej: Pzp) dokonuję wyjaśnień treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.

***Budowa boiska piłkarskiego (I etap) przy Szkole Podstawowej nr 25 w
Zabrze – w ramach budżetu partycypacyjnego 2016 wniosek P0095 pn.
„Sportowe Osiedle Kotarbińskiego – boisko piłkarskie i bieżnia
lekkoatletyczna”***

Pytanie nr 1

Jaki rodzaj nawierzchni na boisku należy wykonać? W projekcie jest informacja, że ma to być nawierzchnia poliuretanowa, natomiast w przedmiarze, a także rys. 5a jest informacja, że ma to być trawa syntetyczna. Jeśli ma to być nawierzchnia z trawy syntetycznej-to czym ma być zasypana trawa? Czy wystarczy zgodność z obowiązującą normą i posiadanie niezbędnych atestów przez nawierzchnię?

Odpowiedź.

W projekcie jest I i II etap, w I etapie robimy boisko piłkarskie czyli trawę syntetyczną, projekt opisuje wystarczająco rodzaj zasypki trawy czyli SBR z recyklingu.

Pytanie nr 2

W związku z rozbieżnościami dot. warstw podbudowy pod nawierzchnię boiska-proszę o potwierdzenie, które warstwy są prawidłowe- w przedmiarze i dokumentacji rysunkowej? Czy w opisie (czy w tym przypadku zmieniony zostanie przedmiar)?

Odpowiedź.

Projekt opisuje dokładnie jaka ma być podbudowa pod trawę syntetyczną czyli - 10 cm piasku, 12 cm podbudowa tłuczniowa 31,5-63 mm, podbudowa tłuczniowa 4-31,5 mm i 3 cm podsypki pod trawę z mialu kamiennego.

Pytanie nr 3

Jak należy rozumieć pozycje dot. piłkochwyty w przedmiarze. Docelowo piłkochwyty mają mieć 6m wysokości-poz. 55.d.1.5. zawiera informacje, że należy dodać krotność=3-co dawałoby finalnie wysokość 9 m.

Zastępca Naczelnika Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Izabela Liber

Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
dr Justyna Olszewska-Stempel



ZASTĘPCA
PREZIDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzi...

Prezydent Miasta Zabrze

Odpowiedź.

Poz. 54 zawiera piłkochwyt o wysokości 3 m poz. 55 zawiera dodatek za następne 3 m czyli docelowo 6 m.

Pytanie nr 4

Na rys. 5a znajduje się informacja, że obrzeża betonowe powinny mieć nakładkę elastyczną-czy w poz. 47 przedmiaru należy doszacować takie nakładki do kosztu obrzeży?

Odpowiedź.

W pozycji 47 należy uwzględnić nakładkę poliuretanową na obrzeża.

Pytanie nr 5


Z uwagi na fakt, że postępowanie dotyczy I etapu inwestycji proszę o potwierdzenie, że ilości i zakres robót, które należy wycenić są zgodne z przedmiarem robót.

Odpowiedź.

Zamawiający potwierdza zakres robót jak w przedmiarze dla I etapu inwestycji tzn. budowy boiska piłki nożnej.

Dokonane wyjaśnienia treści SIWZ wiążą Wykonawców z chwilą powzięcia wiadomości

PREZYDENT MIASTA


Małgorzata Mańka-Szulik

Zastępca Naczelnika Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych


mgr Izabela Liber

Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych


dr Justyna Olszewska-Stompel

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA


mgr Katarzyna Dziuba

Inspektor


mgr Monika Zdeb