

Oznaczenia :

- a - do uziomu otokowego taśma FeZn 25x4
- DFeZnΦ8 - złącze kontrolne h=1,8m
- przewód odprowadzający (naprężany)
- 3,3kW - ogrzewacz przepływowy 1 szt
- łącznik pojedynczy pt. 27 szt
- łącznik świecznikowy pt. 5 szt
- łącznik schodowy pt. 0
- wentylator kanałowy 5 szt
- Dz. 230V - dzwonek pauzowy 230V 1 szt
- gniazdka poj. pt 7 szt
- gniazdka podw. pt 4 szt
- gniazda poj.herm. n/t 8 szt
- 3 - gniazdo 3f 400V/16A n/t 3 szt

LEGENDA OPRAW

A	oprawa zwieszakowa żarowa "Szkolna"	13 szt
B	oprawa "zwis" z kloszem porcelanowym	0
C	oprawa zwieszakowa żarowa z kloszem porcelanowym	28 szt
D	oprawa żarowa "WOS"	1 szt
E	plafoniera	0
F	kinkiet	4
G	oprawa jarzeniowa nastropowa (+osłona siatkowa)	1 szt
H	oprawa ewakuacyjna	2 szt
J	nowy żyrandol	12 szt

Temat projektu
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GIMNAZJUM NR 29 PRZY UL. BUDOWLANEJ 26 W ZABRZU WRAZ Z KOLORYSTYKĄ ELEWACJI ORAZ PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH

Inwestor
Miasto Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze

Tytuł rysunku
INWENTARYZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Rzut parteru - sala gimnastyczna, segment żywieniowy, mieszkanie

arch-anioły
Biuro Architektoniczne ARCH-Anioły s.c.
Justyna Nowak, Agnieszka Jarzyńska
ul. Tarnogórska 12/18, 44-100 Gliwice
tel.: 888 560 352, 500 099 317
mail: biuro@arch-anioly.pl

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Tomasz Bartuchowski	Nr uprawnień SLK/1524/PWOK/06	Podpis	Skala 1 : 100
Sprawdził: mgr inż. Krzysztof Skubacz	Nr uprawnień SLK/4813/PWOE/13	Podpis	Nr rysunku EI-01
ELEKTRYCZNA	Stadium **PBW**		