



OZNACZENIA

- Zwód poziomy niski DFeZnΦ8. Całk. dł. zwodów 460m  
Zwody mocować do uchwytyń dachowych krzyżowych klejonych do dachu.
- ↗ Iglica dł 0.8m 36 szt

Temat projektu PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GIMNAZJUM NR 29 PRZY UL. BUDOWLANEJ 26 W ZABRZU WRAZ Z KOLORYSTYKĄ ELEWACJI ORAZ PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH			
Inwestor Miasto Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze			
Tytuł rysunku PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ Rzut dachu - segment dydaktyczny			
PROJEKTOWAŁ mgr inż. Tomasz Bartuchowski	Nr uprawnień SLK/1524/PWOK/06	Podpis	Skala 1 : 100
Sprawdził mgr inż. Krzysztof Skubacz	Nr uprawnień SLK/4813/PWOE/13	Podpis	E-11
Branda ELEKTRYCZNA	Stadium PBW	Data I.2016	



Biurowie Architektoniczne ARCH-anioly s.c.  
Justyna Nowak, Agnieszka Jarzyńska  
ul. Tarnogórska 12/18, 44-100 Gliwice  
tel.: 888 560 352, 500 099 317  
mail: biuro@arch-anioly.pl