



Prezydent Miasta Zabrze

BZP.271.40.2017.MZ

Zabrze, dn. 10.07.2017 r.

B 577

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ
oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Sprawę prowadzi:

Biurowo Zamówień
Publicznych
ul. Powstańców
Śląskich 5-7
41-800 Zabrze
tel./fax
(32) 37-33-516;
(32) 37-33-537.

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm., dalej: Pzp), Zamawiający udziela wyjaśnień i zmienia treść SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:

**„Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 19 w Zabrzu przy ul.
Konopnickiej 1”**

Pytanie:

Instalacje sanitarne

Prosimy o informację dotyczącą armatury instalacji centralnego ogrzewania – w przedmiarze widnieje pozycja: Zawory trójdrogowe kvs 1,4 o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm – element ten nie występuje w projekcie. Prosimy o weryfikację przedmiarów.

Odpowiedź:

W zamieszczonym wcześniej przedmiarze błędnie została zamieszczona pozycja: Zawory trójdrogowe kvs 1,4 o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15 mm.

Powinno być: **Zawory termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm.**

W załączonym, najnowszym przedmiarze dot. instalacji c.o. zostało to zmienione w poz. nr 92.

W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 6 Pzp **przedłuża termin składania ofert** w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dzień **17.07.2017 r. godz. 09:00.**

Zmianie ulega treść pkt 8, 9, 11.1. i 11.3. części I SIWZ i otrzymują one następujące brzmienie:

„8.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: **25 000,00 PLN, (słownie dwadzieścia pięć tysięcy złotych)** zabezpieczającego ofertę na okres 30 dni, tj. **od 17.07.2017 r. do 15.08.2017 r.**

„9. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. **od 17.07.2017 r. do 15.08.2017 r.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Prezydent Miasta Zabrze

„11.1. Oferta musi być złożona w:
Biurze Zamówień Publicznych, Urząd Miejski w Zabrzu,
41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 219
najpóźniej do dnia 17.07.2017 r. do godz. 09:00”

„11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.07.2017 r.** w Urzędzie Miejskim w Zabrzu,
ul. Powstańców Śląskich 5-7 w pok. nr 223 o godz. **09:30”**

***Dokonane wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ wiązą Wykonawców z chwilą
powzięcia wiadomości***

PREZYDENT MIASTA


Małgorzata Mańka-Szulik

Zastępca Naczelnika Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych

mgr Izabela Liber

Załącznik:

1. Przedmiar dot. instalacji c.o.

Inspektor


mgr Izabela Liber