SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY

Nazwa odbiornika	Regulator kotła K1	Kocioł K1	Pompa P1 (obieg grzejnikowy)	Pompa P2 (ładow. zasobnika)	Pompa P3 (obieg centr. wentyl.)	Gn.wtyczkowe serwisowe	Oświetlenie kotłowni	Rezerwa
Moc w kW	0.2	0.2	0.03	0.022	0.022	2,0	0,2	–
Nr.obwodu	s.1	s.2	s.3	s.4	s.5	g.1	o.1	g.2



ROZMIESZCZENIE APARATURY
1:10



Głębokość rozdz.–101 mm.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
szybkie samoczynne wyłaczenie zasilanie w układzie sieciowym TN–C–S

UWAGI:

1. Schemat koablowania pokazano na rys PE–17/1G
2. Ochrona przeciwporażeniowa – szybkie samoczynne wyłaczenie zasilania w układzie sieciowym: TN–S

PROJEKT BUDOWLANO–WYKONAWCZY

Branża: elektryczna

Projektował:	nr upr.	specjaln.	podpis
Willi Karas	237/75	instal el.	
Sprawdził:			
Jan Machonski	640/76	instal el.	

PROJEKTPLUSARCHITEKCI
s.c. Grzegorz Tkacz, Tomasz Borkowski
Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze
tel./fax +48 32 235 22 99, 271 24 32, projektplus.pl
NIP: 648 265 54 57, REGON 240835434

CAD: Archicad 11/PPA
Licencja nr 111215924

Nazwa inwestycji:

"Termomodernizacja i przebudowa obiektu użyteczności publicznej Zespół Szkolno– Przedszkolny nr 16 przy ul.Cmentarnej 7 w Zabrzu, przebudowa wewnętrznej instalacji c.o.i wod–kan., przebudowa wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej, przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz odgromowej, montaż platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 1378/91i 1376/91 przy ul. Cmentarnej 7 w Zabrzu?

Inwestor: Miasto Zabrze,
ul. Powstańców Śl. 5–7,
41–800 Zabrze

Adres inwestycji:
ul. Cmentarna 7
41–800 Zabrze

Nr działki:
1378/91 1376/91

Nazwa rysunku:
ROZDZIELNICA RKG

Data: listopad 2015
Format druku: A2

Skala: 1:100

Nr rys.: PE–17/3G

Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. (Ustwa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.) Udostępnianie tylko jako wydruk w kolorze.