PODDASZE

II–PIETRO

I–PIETRO

PÓŁPIĘTRO

PARTER

PIWNICE

T4

TABL. ROZDZIEL.
(istn. bez zmiany)

T3

TABL. ROZDZIEL.
(istn .bez zmiany)

T2.1

TABL. ROZDZIEL.
(istn. bez zmiany)

TP.3

TABL. ROZDZIEL.
(istn.bez zmiany)

TP.2

TABL. ROZDZIEL.
(istn.bez zmiany)

Istn. sieć napowietrz.
izolowana
400/230 V

L1
L2
L3
N

Proj. oświetl. zewnętrzne
(na elewacji budynku)
4x50W

WZ
czujnik
zmierzchowy

Istn. tabl. dzwonków
szkolnych
(istn.bez zmiany)

TD

Istn.zestaw rozdzielczy
(przebudowa –rys PE–17/11S)

T2

400/230V,3+N

FB FB1 FB2 FB3 FB4 FB5 F1

C/280/4 160/400A 32A 32A 25A 32A 10A 16A/230V B10 S K

N
PE

Nr. obw. 1. 2. 3. 4. 5. o.1 o.2

YDY 5x10 (istn.)
YDY 3x1.5 (proj.)
YDY 3x2.5 (proj.)
YDY 3x4 (ISTN.)
YDY 5x10 (ISTN.)
YDY 5x10 (istn.)
YAKY 4x50

SZAFKA WYŁ. PPOŻ.
(na zewnątrz bud.)
rys PE–17/12S

SW
QW 160A
Fs 3xB6
PF Przel.faz
1–4
PEN
z.1
Fe/Zn30x4

Przycisk
ppoż.
SP

HDGs 2x1,5 w peschel

Uziom otokowy
Ruz<30 omów

TABLICA
ROZDZIELCZA
PRZEDSZKOLE
(wymiana)

TP.1

YDY 5x10 (istn.)

TABL. ROZDZIELCZA
(rozbudowa)

TA

YDY 5x4 (ISTN.)

TABL. ROZDZIEL.

T1.1

YDY 5x10 (ISTN.)

Istn. kabel zasilający
salę gimnastyczną

YAKY 4x35

Sz1
Skrzynka
zaciskowa
Lz4x35

ZESTAW POMIAROWY RG
rys PE–17/7S

TL
230/400V
L
4 4
QW 63A
N
PE
z.1

TZ
400/230V,3+N, 125A
QG 125A
FB1 FB2 FB3 FB4 FB5 FB6
35A 35A 35A 25A 35A 35A
Nr. obwodu 1. 2. 3. 4. 5. 6.

ZP

4LgY25

YKY 5x16

LgYżo25.

YKY 5x16
YDY 5x4
YDY 5x10
YDY 5x10
YKY 5x10

Proj.rozdz.
kotłowni
gazowej

RK

WK
Wyłącznik
kotłowni

TABLICA
ROZDZIELCZA
KUCHNIA
(wymiana)

T0.2

TABLICA
ROZDZIELCZA
PIWNICA
(istn. bez zmiany)

T0.1

TABLICA
ROZDZIELCZA
(istn. bez zmiany)

T0.3

GSU

LgYżo16.
c.o.(metal.)
rur.wody (metalowe)
kanały wentylacyjne
elem. metal. obce
Fe/Zn30x4

Uziom otokowy
Ruz<10 omów

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
szybkie samoczynne wyłaczenie zasilanie w układzie
TN–C–S

PROJEKT BUDOWLANO–WYKONAWCZY

Branża: elektryczna

Projektował:	nr upr.	specjaln.	podpis
Willi Karas	237/75	instal el.	
Sprawdził:			
Jan Machonski	640/76	instal el.	

PROJEKTPLUSARCHITEKCI
s.c. Grzegorz Tkacz, Tomasz Borkowski
Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze
tel./fax +48 32 235 22 99, 271 24 32, projektplus.pl
NIP: 648 265 54 57, REGON 240835434

CAD: Archicad 11/PPA
Licencja nr 111215924

Nazwa inwestycji:

"Termomodernizacja i przebudowa obiektu użyteczności publicznej Zespół Szkolno– Przedszkolny nr 16 przy ul.Cmentarnej 7 w Zabrzu, przebudowa wewnętrznej instalacji c.o.i wod–kan., przebudowa wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej, przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz odgromowej, montaż platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 1378/91i 1376/91 przy ul. Cmentarnej 7 w Zabrzu?

Inwestor: Miasto Zabrze,
ul. Powstańców Śl. 5–7,
41–800 Zabrze

Adres inwestycji:
ul. Cmentarna 7
41–800 Zabrze

Nr działki:
1378/91 1376/91

Nazwa rysunku:
SCHEMAT STRULTURALNY ZASILANIA

Data: listopad 2015
Format druku: A2

Skala: 1:100

Nr rys.: PE–17/2S

Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. (Ustwa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.) Udostępnianie tylko jako wydruk w kolorze.