

Budynek
ul.Powstańców 5-7
P=300kW /466A/







DIAGRAM POŁĄCZEŃ SZR

Wyłączniki	Q5	Q6
Praca normalna zasilanie z ZY 15	0	Z
Brak napięcia z ZY 15 zasilanie z ZK3	Z	0
Awaria zasilania z ZK3	0	Z
Wyłączenie pożarowe	0	0

Ochrona przeciwporażeniowa:
Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C-S
Wyłączniki przeciwporażeniowe

Budynek
ul.Wolności 286
P=150kW /233A/



proj. kabel 2xYKXS 4X1x240mm,
długość 2x42m

Przedmiot opracowania: Zasilanie podstawowe budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, Reilgi 1 i Wolności 286 wraz z budową stacji transformatorowej	**Inwestor:** Miasto Zabrze z siedzibą władz w UM ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze
Adres obiektu budowlanego: Zabrze ul. Pow. Śląskich 5-7, Wolności 286	
Tytuł rysunku: Schemat ideowy włączenia stacji do sieci nN	**Skala:** — **Rodzaj oprac.:** PBW **Data:** 08.2014

Zespół projektowy branży elektrycznej	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektował: inż. Joachim Wrzeszcz	inst. elektryczne	815/76	
Sprawdził: mgr inż. Dariusz Boduch	inst. elektryczne	1761/94	
Opracował: Maciej Gwoździk			

Jednostka projektowa: PPHU FACTOR D.BODUCH SP.J., 44-100 Gliwice, ul. Sienna 19

Nr rys. 4