



Prezydent Miasta Zabrze

BZP.271.4.2018.MZ

Zabrze, dn.31.01.2018 r.

3-111

### Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

Sprawę prowadzi:

Biurowisko Zamówień  
Publicznych  
ul. Powstańców  
Śląskich 5-7  
41-800 Zabrze  
tel/fax  
(32) 37-33-516;  
(32) 37-33-537.

W imieniu Zamawiającego, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1579 dalej: Pzp) wyjaśniam i zmieniam treść SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.

***Przebudowa boisk przy SKS Gwarek – Etap I – wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na płycie boiska na nową również z trawy syntetycznej***

#### Pytanie

Prosimy o dopuszczenie traw z grubością włókna dla każdego rodzaju włókna min. 300 mikronów.

Przedział grubości mikronów dla traw syntetycznych monofilowych waha się w granicach 200-300 mikronów. Jest to najbardziej optymalna grubość dla tego rodzaju włókna. **Grubość włókna rekomendowana i uznana za najbardziej optymalną przez Instytut Techniki Budowlanej wynosi 300 mikronów.**

Wnosimy zatem o zmianę grubości włókna i dopuszczenie traw z grubością min. 300 mikronów.

Z doświadczenia wiemy, iż trawy o tak wysokim parametrze grubości włókna jak 500 mikronów są mierzone nie w poprzek włókna tylko wzdłuż włókna, co jest celowym wprowadzeniem w błąd zamawiającego. W ten sposób zwiększa się parametr jedynie "na papierze", a w rzeczywistości proponowany produkt spełnia standardowe wymagania o czym świadczą pozostałe wymagane parametry nawierzchni.

Jeżeli natomiast w rzeczywistości grubość włókna mierzonego w poprzek miałaby tak wysoki parametr (500 mikronów) wiązałoby się to z otrzymaniem bardzo grubego, sztywnego i twardego materiału (włókna), które charakteryzowałaby nadmierna sztywność i możliwość występowania poważnych otarć skóry u osób grających na boisku.

#### Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza trawę o grubości włókna min. 300 mikronów. Pozostałe parametry trawy zgodnie z projektem lub równoważne o parametrach nie gorszych.

Główny Specjalista  
ds. Zamówień Publicznych  
mgr Marcin Burzyk  
Zastępca  
Prezenta Miasta  
mgr Katarzyna Dziób  
Naczelnik Wydziału  
Zamówień Publicznych  
mgr Izabela  
SEKAP  
DEKRA  
Miejska Silesia

**Pytanie**

Czy dopuszczają Państwo trawę syntetyczną o nast. parametrach: (trawa posiada wszystkie wymagane dokumenty i atesty)

- typ włókna : monofil,
- skład chemiczny włókna : polietylen, mini. 2 kolory w jednym pęczku,
- Detex min 12900,
- min ilość włókien : 151.181 szt/m<sup>2</sup>
- grubość włókna min **400 mikronów**
- wysokość włókna : min. 60 mm.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza trawę o grubości włókna min. 300 mikronów. Pozostałe parametry trawy zgodnie z projektem lub równoważne o parametrach nie gorszych.

**Pytanie**

W związku z zamiarem uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu proszę o udostępnienie przedmiaru w formacie ath.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dysponuje przedmiarem w formacie ath.

**Dokonana wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ wiązą Wykonawców z chwilą  
powzięcia wiadomości**

**PREZYDENT MIASTA**  
**Małgorzata Mańka-Szulik**  
**PREZYDENT MIASTA**  
mgr Katarzyna Dziubińska  
**Główny Specjalista  
Zamówień Publicznych**  
mgr Marcin Bużys  
Zuzanna Łucyńska