



IK-I.7230.45.2018.IP

Zabrze, dn. 02.03.2018 r.

Sprawę prowadzi:

Iwona Porzucek

tel: 48 32 37-33-529

fax: 48 32 37-33-529

Dotyczy: Pytanie postawione przez Wykonawcę do postępowania pn.:
„Badania okresowe ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznych niskiego napięcia w miejskich gablotach i tablicach informacyjnych”

Pytanie

Jaki system ochrony przeciwporażeniowej został przyjęty przez projektanta elektryka w gablotach i tablicach informacyjnych.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na postawione pytanie informujemy, że w miejskich gablotach i tablicach informacyjnych zastosowano układ sieci zasilającej TN-S oraz TN-C-S.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Infrastruktury Komunalnej

Robert Sierła

