



# Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej

ul. Piastowska 11, 41-800 Zabrze, REGON: 242783530, NIP:6482763744

Znak sprawy: ZD.4050.1.75.2018.MO  
1965w/2018

Zabrze, dn.26.03.2018r.

Telefon centrala  
(32) 27-76-800  
Fax.  
(32) 27-76-801

**Studio MN Pracownia Projektowa**

**ul. Widłaków 10**

**40-693 Katowice**

sprawę prowadzi:

Zespół  
Drogowy  
Tel.  
(32) 27-76-858

dotyczy: warunków technicznych przyłączenia się do sieci kanalizacji deszczowej w Zabrze przy ul. Lompy 78 dz.nr 2317/34 dla opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadań : „Boisko do siatkówki plażowej dla SP16”-P0022; „Siłownia pod chmurką dla SP 16” – P0023.

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej zgodnie z pismem otrzymanym w dniu 19.03.2018r. podaje następujące warunki techniczne ww. podłączenia:

- wody opadowe z terenu można odprowadzić do kanalizacji deszczowej kł200 studnia kł20 na terenie Inwestora na projektowanym boisku za zgodą właściciela sieci;
- odprowadzenie wód opadowych można zagospodarować na działce Inwestora nie naruszając interesu osób trzecich;
- projektowane rury kanalizacji deszczowej zastosować typu „Lite”;
- minimalna średnica przyłącza kanalizacji deszczowej Dn 160mm;
- na działce Inwestora zabudować studnie rewizyjne;
- wybudowane przyłącze kanalizacji deszczowej będzie w utrzymaniu Inwestora;
- w trakcie włączenia się do kanalizacji deszczowej należy powiadomić Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrze celem odbioru włączenia do kanalizacji deszczowej;
- Należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (operat);
- Operat należy dostarczyć do Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego, aby został naniesiony na zasoby geodezyjne.

Wody opadowe odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej, mają spełniać normy ujęte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 18.11.2014r.- w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz.1800).

Okres ważności ww. warunków wynosi 2 lata.

Otrzymują:

- Adresat
- A/a

**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
ds. drogowych

**mgr. inż. Danuta Bochyńska-Podolec**