



telefon centrala
(32) 27-76-800

fax
(32) 27-76-801

www.mzdii.zabrze.pl

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej

ul. Kasprowicza 8, 41-803 Zabrze, REGON:242783530, NIP: 6482763744

Znak sprawy: ZD.4050.1.98a.2018.MO
3906w/2018

Zabrze, dn.13.06.2018r.

Miasto Zabrze
ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze

dotyczy: warunków technicznych przyłączenia się do sieci kanalizacji deszczowej w Zabrze przy ul. Korczoka dla budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy SP nr 17 im. Bohaterów Westerplatte w Zabrze.

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej zgodnie z pismem otrzymanym w dniu 08.06.2018r. podaje następującą zmianę warunków technicznych ww. podłączenia:

- wody opadowe z terenu można odprowadzić do kanalizacji deszczowej kd 300 w ul. Korczoka; można wykorzystać istniejące przykanaliki na terenie szkoły za zgodą właściciela tej sieci; należy zlecić opracowanie projektu przyłączy kanalizacji deszczowej uprawnionemu projektantowi; projekt należy uzgodnić w Urzędzie Miejskim w Zabrze – w Wydziale Infrastruktury Komunalnej;
- odprowadzenie wód opadowych można zagospodarować na działce Inwestora nie naruszając interesu osób trzecich;
- projektowane rury kanalizacji deszczowej zastosować typu „Lite”;
- minimalna średnica przyłącza kanalizacji deszczowej Dn 200mm;
- na działce Inwestora zabudować studnie rewizyjne;
- wybudowane przyłącze kanalizacji deszczowej będzie w utrzymaniu Inwestora;
- w trakcie włączenia się do kanalizacji deszczowej należy powiadomić Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrze celem odbioru włączenia do kanalizacji deszczowej;
- Należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (operat);
- Operat należy dostarczyć do Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego, aby został naniesiony na zasoby geodezyjne.

Wody opadowe odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej, mają spełniać normy ujęte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 18.11.2014r.- w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz.1800).

Okres ważności ww. warunków wynosi 2 lata.

Warunki techniczne nr ZD.4050.1.98.2018.MO tracą ważność z dniem 13.06.2018r.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik
2. Wydział Infrastruktury Komunalnej
3. A.a

DYREKTOR

mgr inż. Danuta Bochyńska-Podloch