



IK-II.7230.1.114.2018.JS

Zabrze, dn. 18.06.2018r.

PROJEKT PLUS ARCHITEKCI
s.c. Grzegorz Tkacz, Tomasz Borkowski
Plac Krakowski 10
41-800 Zabrze

Dotyczy: uzgodnienia projektu odwodnienia terenu na działkach nr 2329/107, 2833/116 w Zabrzu

W odpowiedzi na wniosek złożony w Wydziale Infrastruktury Komunalnej UM Zabrze w dniu 30.05.2018r. informuję, iż przyjmujemy do wiadomości przedstawione rozwiązanie projektowe, natomiast przedstawiony projekt nie podlega uzgodnieniu ponieważ tutaj Wydział nie jest zarządcą przyłącza kanalizacji deszczowej, do którego planowane jest włączenie.

Sprawę prowadzi:
Joanna Schweiger

tel: 48 32 37-33-556
fax: 48 32 37-33-354

Dodatkowo informuję, że:


1. za przyjęte rozwiązania techniczne, w tym odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji do kanalizacji deszczowej **odpowiedzialność ponosi projektant** zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.);
2. realizacja projektu ma być zgodna z warunkami technicznymi wydanymi przez Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej z siedzibą w Zabrzu przy ul. Kasprowicz 8 pismo z dn. 13.06.2018r., znak: ZD.4050.1.98a.2018.MO;
3. przyjęty sposób zagospodarowania wód opadowych na terenie działek nr 2329/107 i 2833/116 nie może naruszać interesu osób trzecich;
4. włączenie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącego przykanalika na terenie szkoły wymaga uzyskania zgody zarządcy terenu/sieci;
5. projektowany odcinek kanalizacji deszczowej będzie służył odwodnieniu boiska sportowego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej nr 17. Do obowiązków zarządcy terenu będzie należało jej utrzymanie oraz zapewnienie właściwego funkcjonowania poprzez prawidłową eksploatację, konserwację i remonty, jak i ponoszenie kosztów z tym związanych;
6. przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy sprawdzić drożność i stan techniczny istniejącego przykanalika i w razie konieczności naprawić uszkodzone elementy. W przypadku występowania załamania na istniejącym przykanaliku należy przewidzieć budowę studni, ewentualnie zmianę trasy celem wyprostowania jego biegu;
7. przed rozpoczęciem prac ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia, prace w jego pobliżu realizować ręcznie, pod nadzorem gestorów sieci;
8. teren po wykonanych pracach przywrócić do stanu niepogorszonego od poprzedniego oraz należyście uprzątnąć;
9. w trakcie włączenia się do kanalizacji deszczowej należy powiadomić Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu celem odbioru włączenia do kanalizacji deszczowej
10. jakiegokolwiek szkody/uszkodzenia, powstałe podczas realizacji robót usuwa ich realizator na własny koszt;
11. jeden egz. projektu zatrzymuje się w aktach sprawy, drugi egz. zwraca się w załączeniu.



Prezydent Miasta Zabrze

Uwagi dodatkowe:

1. Miasto Zabrze nie będzie ponosiło odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody powstałe na skutek zalania wodą, a spowodowane wadliwym wykonaniem instalacji wewnętrznej i zewnętrznej, brakiem urządzeń przeciwzalewowych na wewnętrznej instalacji oraz spowodowanych ewentualnymi błędami w projekcie.


z up. Prezydenta Miasta
mgr inż. Łukasz Petela
Główny Specjalista
ds. Uzgodnień Branżowych

Otrzymują:

1. Adresat + załącznik 1 egz. projektu,
2. a/a.