



Prezydent Miasta Zabrze

BZP.271.73.2018.JP

Zabrze, dn. 17.12.2018 r.

B: 1002

### Wyjaśnienia, zmiana treści SIWZ

Sprawę prowadzi:

Biuro Zamówień  
Publicznych  
ul. Powstańców  
Śląskich 5-7  
41-800 Zabrze

tel./fax  
(32) 37-33-516;  
(32) 37-33-537.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986, dalej: Pzp) dokonuje wyjaśnień oraz zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

**Budowa boiska sportowego dla dzieci i młodzieży  
przy Szkole Podstawowej Nr 17 im. Bohaterów Westerplatte w Zabrzu  
przy ul. Korczoka 98 – Etap I – w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2018 –  
wniosek nr P0010.**

#### Pytanie 1.

Prosimy o dopuszczenie produktu równoważnego trawy syntetycznej o niżej określonych parametrach:

- = zastosowanie : wielofunkcyjna
- = włókno : polipropylen/ stabilizacja UV/ włókno proste, fibrylowane /7000 (+/- 10%) Dtex
- = metoda produkcji : tufting wielokierunkowy
- = rozstaw ściegów : 5/16"
- = ilość pęczków /m2 – min 53 000m2 (+/- 10%)
- = ilość włókien /m2 – min 100 000 m2 (+/- 10%)
- = wysokość włókna min 14 mm (+/- 5%)
- = waga włókna :1200 gr/m2 (+/- 10%)
- = wysokość włókna całkowita min 16 mm (+/- 5%)
- = waga całkowita 3 100 gr/m2 (+/- 10%)
- = pokrycie podkładu : polipropylen, stabilizacja UV, 269 gr/m2 (+/- 5%)
- = podkład lateks , min 1300 gr/m2 (+/- 10%)
- = wypełnienie piasek kwarcowy
- = szerokość rolki 400 cm
- = kolor zielony
- = trwałość kolorów : skala 7 ( DIN 54004)
- = stabilizacja UV : >3.000 hours UV-A
- = zakotwienie pęczka > 30 N

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkt równoważny (trawę syntetyczną) o parametrach określonych poniżej:

- = zastosowanie : wielofunkcyjna
- = włókno : polipropylen/ stabilizacja UV/ włókno proste, fibrylowane /7000 (+/- 10%) Dtex
- = metoda produkcji : tufting wielokierunkowy

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA  
Naczelnik Wydziału  
Biuro Zamówień Publicznych  
mgr Katarzyna Dzioba  
mgr Jolanta Orlowska  
Główny Specjalista  
ds. Zamówień Publicznych  
mgr Jolanta Pracej

Prezydent Miasta Zabrze

- = rozstaw ściegów : 5/16"
- = ilość pęczków /m2 – min 53 000m2 (+/- 10%)
- = ilość włókien /m2 – min 100 000 m2 (+/- 10%)
- = wysokość włókna min 14 mm (+/- 5%)
- = waga włókna :1200 gr/m2 (+/- 10%)
- = wysokość włókna całkowita min 16 mm (+/- 5%)
- = waga całkowita 3 100 gr/m2 (+/- 10%)
- = pokrycie podkładu : polipropylen, stabilizacja UV, 269 gr/m2 (+/- 5%)
- = podkład lateks , min 1300 gr/m2 (+/- 10%)
- = wypełnienie piasek kwarcowy
- = szerokość rolki 400 cm
- = kolor zielony
- = trwałość kolorów : skala 7 ( DIN 54004)
- = stabilizacja UV : >3.000 hours UV-A
- = zakotwienie pęczka > 30 N

Wyżej wymienione parametry techniczne w odniesieniu do parametrów określonych w STWiOR spełniać będą wymagania użytkowe dla zakładanej funkcji.

***Dokonane zmiany i wyjaśnienia wiązą Wykonawców z chwilą powzięcia wiadomości.***

Główny Specjalista  
ds. Zamówień Publicznych  
Naczelnik Wydziału  
Pierwszy Zastępca  
Publicznych  
mgr Marcin Buczyk  
mgr Izabela Orłowska  
mgr Katarzyna Dzióba

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Mańka-Szulik

Inspektor  
J. Pac  
Joanna Pacz