



Prezydent Miasta Zabrze

BZP.271.1.2019.MZ

Zabrze, dn. 30.01.2019 r.

B 124

Sprawę prowadzi:

Biuro Zamówień  
Publicznych  
ul. Powstańców  
Śląskich 5-7  
41-800 Zabrze  
tel./fax  
(32) 37-33-516;  
(32) 37-33-537.

### Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. dalej Pzp), Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:

### ***Przebudowa wraz z termomodernizacją i zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Zabrzu***

#### Pytanie 1

Brak w zestawieniu stolarki okien wewnętrznych EI30 i EI60, znajdujących się w salach dzieci i szatniach. Prosimy o specyfikację danych okien.

#### Odpowiedź

Wewnętrzne okna do sal dzieci EI30 i EI60 - okna stałe drewniane ze szkleniem odpowiednio EI30 lub EI60 szybami zespolonymi VSG 44.2 z szybą ogniochronną. Wymiary zgodnie z załączonymi rzutami.

#### Pytanie 2

Brak w zestawieniu stolarki informacji, które okna są p.poż.

#### Odpowiedź

Okna p.poż. zgodnie z zaznaczeniem na załączonych rysunkach.

#### Pytanie 3

Prosimy o rysunki z symbolami drzwi i okien zgodnie z zestawieniem stolarki. Brak możliwości sprawdzenia. Duże rozbieżności w drzwiach i oknach pomiędzy rysunkami, zestawieniem stolarki i przedmiarem.

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA  
mgr Katarzyna Dzióba



Główny Specjalista  
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych  
Biuro Zamówień Publicznych  
mgr Zuzanna Orlowska  
mgr Monika Zdeb  
Inspektor

Prezydent Miasta Zabrze

**Odpowiedź**

Drzwi drewniane wewnętrzne z ościeżnicą drewnianą blokową, stalową narożną lub stalową obejmującą. Drzwi wykończone okleiną naturalną. Parametry stolarki EI, pełne, bezprzylgowe, jednoskrzydłowe.

Wymiary okien i drzwi EI należy przyjąć na podstawie załączonych rzutów.

Drzwi drewniane zewnętrzne dwuskrzydłowe (nr DW 12 na załączonym rzucie parteru, nr D w zestawieniu stolarki drzwiowej) należy wymienić na nowe drewniane odtwarzając zdobienia tak aby zachować charakter i wygląd drzwi istniejących ze zmienionym podziałem 90/50.

*Dokonane wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ wiązą Wykonawców z chwilą powzięcia wiadomości*

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA  
mgr Katarzyna Dzioba

PREZYDENT MIASTA  
Małgorzata Mańka-Szulik

Główny Specjalista  
Naczelnik Wydziału ds. Zamówień Publicznych  
Biuro Zamówień Publicznych  
mgr Iwona Orłowska  
mgr Marcin Buczyk  
Inspektor  
mgr Monika Zdeb

Załączniki:

1. Rysunek 1
2. Rysunek 2
3. Rysunek 3