



- Oznaczenia:
- Wyłącznik schodowy
 - Oprawa oświetleniowa
 - Korytka kablowe K100 mocowane do stropu
 - Ceownik montażowy CWP40H35/2
 - Rozdzielnica zasilania urządzeń fontanny

- UWAGI:
- Instalację oświetlenia komory wykonać w systemie TN-S przewodem YDYżo 3x1,5 w rurce RL i z osprzętem hermetycznym.
 - Pod rozdzielnicą RF zainstalować zestaw gniazd wtykowych

STO PRACOWNIA 44STO sp. z o.o. ul. Konarskiego 6/4, 44-100 Gliwice tel. 606-907-713 NIP: 6312667042		
Zadanie: Rewitalizacja Parku im. Poległych Bohaterów w Zabrze, ul. Dubiela		
Inwestor: Miasto Zabrze z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim ul. Powstańców Śl. 5-7 ; 41-800 Zabrze		
Temat: KOMORA FONTANNY PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OGÓLNOBUDOWLANEJ		
Zespół projektowy:	Nr uprawnień:	Podpis:
Józef Broj	486/77	
		Arkusz: 1/1
Branża: ELEKTRYCZNA	Faza: PW	Nr rys.: E408-05
Skala:	Data: 2017.10	