



SCHEMAT IDEOWY

Nazwa odbiornika	Oświetlenie zewnętrzne	Czujnik przekaźnika zmierzchowego
Moc w kW	0,15	-
Nr obw.	oz.1	oz.1'



SCHEMAT ZASADNICZY STEROWANIA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO

czujnik wyl.
mierzchowego



UWAGI:

Ochrona przeciwporażeniowa – szybkie samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym: TN–S

INWESTOR	Miasto Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze	Miejski Projekt Monitora Tadeś ul. Powstańców 5/5 44-221 Chwałko NIP: 631 260 1620 REGON: 36 62 86 280
OBIEKT	Budynki usługowy	
TEMAT	Projekt przebudowy wraz z termomodernizacją i zmianą sposobu użytkowania budynku znajdującego się przy ul. Park Hutniczy 8 w Zabrzu na działce nr 175/35 na potrzeby Centrum Rozwoju Rodziny.	
NAZWA RYS.	Tytuł rysunku	SCHEMAT IDEOWY I ZASADNICZY STEROWANIA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO
PROJEKTOWAŁ	Willi Karas	Nr uprawnień 237/75
OPRACOWAŁ	Willi Karas	Nr uprawnień 237/75
SPRAWDZIŁ	Jan Machonski	Nr uprawnień 640/76
		SKALA 1:1
		BRANZA ELEKTR.
		FAZA P.W.
		DATA MARZEC 2018.
		NR RYS. NR RYS.
		PE-04/13