



WENT. WENTYLACJA KOMORY KRATKA
WN. WENTYLATOR KANAŁOWY
PS. POMOWNIA WODY Z FANTANNY Q=12m3/h H=9mH2O P=1,1kW
ZCW. ZAWÓR Z KOŃCÓWKĄ DO WĘŻA
ZC. ZAWÓR CZERPALNY
NB. NATRYSK BEZPIECZEŃSTWA
WF. FILTR SIATKOWY
WW. WODOMIERZ DO PONIARU WODY UZUPEŁNIAJĄCEJ
WZ. ZAWÓR ODCINAJACY WODĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ
WZE. ZAWÓR Z NAPEDEM DO UZUPEŁNIANIA WODY
DU. DYSZA UZUPEŁNIANIA WODY W FANTANNIE
SW. ZESPÓŁ SOND POMIAROWYCH POZIOMU WODY
SWC. ZESPÓŁ SOND STEROWANIA UZUPEŁNIENIEM WODY
KK KOMPENSATOR KOLIERZOWY
TK ZAWÓR ZWROTNY KŁAPOWY
TZ ZAWÓR KŁAPOWY NA RUROCIAGU TŁOCZYNYM
SZ ZAWÓR KŁAPOWY NA RUROCIAGU SSANNYM
PO1 POMPA OBIEGOWA Q=90m3/h H=12mH2O P=4,0kW
PO2 POMPA OBIEGOWA Q=114m3/h H=12mH2O P=5,5kW
PO3 POMPA OBIEGOWA Q=160m3/h H=12mH2O P=7,5kW
PK PREFILTR POMPY
PF POMPA FILTRA Q=32m3/h H=14mH2O P=1,0kW
FW FILTR WIELOWARSTWOWY DN600
dsc,cp ZESPÓŁ POMIAROWO –REGULACYJNY
d DYSZE DOZUJACE
pk POMPA KOAGULANTA
ph POMPA ŚRODKA KOREKCYJNEGO
pC POMPA ŚRODKA DEZYNFEKCYJNEGO