

Prezydent Miasta Zabrze

BZP.271.15.2019.MZ

Zabrze, dn. 15.03.2019 r.

B 249

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

Sprawę prowadzi:

Biurowo Zamówień
Publicznych
ul. Powstańców
Śląskich 5-7
41-800 Zabrze

tel./fax
(32) 37-33-516;
(32) 37-33-537.

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. dalej Pzp), Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:

**„Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze.
Rewitalizacja Parku im. Poległych Bohaterów, przy ul. Dubiela w
Zabrze.”**

**Zadanie nr 1: Odbudowa wodotrysku z niecką i brodzika fontanny wraz
z instalacją elektryczną**

Pytanie nr 1



W dokumentacji technicznej dołączonej do przetargu brak dokumentacji dot. przyłączy wodno – kanalizacyjnej (odprowadzenie ścieków oraz przyłącze wody) - proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź

Zamawiający dołącza w/w dokumentację.

Pytanie nr 2

Według dokumentacji projektowej fontanna zostanie wykończona tylko zaprawą uszczelniającą, wg Naszej Firmy zaprawa uszczelniająca nie jest odporna na uszkodzenia mechaniczne. Proszę o podanie technologii wykonania warstwy wykończeniowej powierzchni fontanny.

Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

mgr Marcin Czech
mgr Izabela Wska
SEKAP
Inspektor

mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

Odpowiedź

Przez warstwę uszczelniającą projektant rozumie malowanie betonu powłoką hydroizolacyjną.

Dopuszcza się także zastosowanie betonu wodoszczelnego lub alternatywnych rozwiązań, przedstawionych wcześniej do akceptacji projektanta.

Dokonane wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ wiążą Wykonawców z chwilą powzięcia wiadomości

PREZYDENT MIASTA


Małgorzata Mańka-Szulik

Załączniki:
dokumentacja dot. przyłączy wodno-kanalizacyjnej

Inspektor


mgr Monika Zdeb