



Prezydent Miasta Zabrze

BZP.271.31.2019.KW

Zabrze, dn. 10.06.2019 r.

B. 478

Wyjaśnienia treści SIWZ

Sprawę prowadzi:

Biurowisko Zamówień
Publicznych
ul. Powstańców
Śląskich 5-7
41-800 Zabrze
tel./fax
(32) 37-33-516;
(32) 37-33-537.

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm., dalej: Pzp), Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:

Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 31 w Zabrzu - w ramach V edycji Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego- wniosek P0029

Pytanie 1

Dlaczego w przedmiarze robót dot. wewnętrznej instalacji wodociągowej – roboty demontażowe projektant w poz 1. dot. robót demontażowych nakazuje stosowanie kalkulacji własnej skoro istnieje KNR 402/114/1 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego Fi 15-20 i czy w związku z tym zastosowanie ww. KNR jest błędem i może spowodować wykluczenie z przetargu?

Odpowiedź 1

Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiotowym postępowaniu wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy dlatego też dołączony przedmiar ma charakter pomocniczy, a kosztorys ofertowy nie będzie podlegał ocenie w toku badania ofert. Zamawiający dopuszcza dokonanie kalkulacji według wskazanego KNR dot. demontażu wodociągu stalowego ocynkowanego.

Pytanie 2

Proszę o wyjaśnienie znaczenia określenia 'demontaż demolacyjny baterii umywalkowej' oraz 'demontaż demolacyjny zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20' użytego w poz 2 i 3 przedmiaru?

Odpowiedź 2

Zamawiający wyjaśnia, że przez określenie "demontaż demolacyjny" należy rozumieć zdemontowanie zaworu, baterii bez warunku ponownego ich wykorzystania.

Pytanie 3

W przedmiarze j.w. poz 7,8,9,20 projektant nakazuje stosowanie rur wielowarstwowych. Jednak w projekcie budowlano – wykonawczym dla branży sanitarnej poz. 5.2.2 Przewody i armatura napisano że dopuszcza się technologię z rur polipropylenowych – połączenia rur zgrzewane. Czy w zastosowanie przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym rur PP spowoduje wykluczenie z przetargu?

Główny Specjalista
ds. Zamówień Publicznych
mgr Aleksandra Wojnowska-Turk
SEKAP

Podinspektor
mgr Kamila Wawrzynkiewicz

Prezydent Miasta Zabrze

Odpowiedź 3

Dobór materiału w przedmiarze jest zgodny z zestawieniem materiałów ujętym w dokumentacji projektowej i przewiduje zastosowanie rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT w zwojach. Wobec powyższego należy dokonać kalkulacji ceny oferty uwzględniając w/w zestawienie materiałów.

Dokonane wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ wiązą Wykonawców z chwilą powzięcia wiadomości.

z up. Prezydenta Miasta

mgr Anna Wojnowska-Fuks
Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych

