



## Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

41-800 Zabrze, ul. Wolności 215, tel. centr. 32/ 271 64 41, tel. sekretariat 32/ 271 16 47, fax 32/ 271 71 58  
e-mail: biurozarzadu@wodociagi.zabrze.pl • www.wodociagi.zabrze.pl

Zabrze, dn. 23.07.2018 r. .

TTU/504/604/ 405 / 3891 / 2018

**Primtech Szymon Kita**  
**42-600 Tarnowskie Góry**  
**ul. Karola Miarki 16/3**

**dot.: warunków technicznych przebudowy sieci wodociągowej, kolidującej z budową boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej w parku im. G. Zapolskiej w Zabrze - Mikulczycach**

W odpowiedzi na pismo otrzymane dnia 11.06.2018 r., w sprawie j.w., Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Zabrze informuje, że uzgadniamy lokalizację w/w boiska w parku im. G. Zapolskiej, pod warunkiem przebudowy sieci wodociągowej PVC Dn 150 mm, kolidującej z boiskiem, poza jego obręb.

W związku z powyższym podajemy następujące warunki techniczne przebudowy w/w sieci wodociągowej:

- ▲ istniejący wodociąg należy przełożyć poza obręb boiska, na odległość min. 3,0 m od skrajni nawierzchni z trawy syntetycznej;
- ▲ przekładaną sieć wodociągową należy wykonać z rur PE produkcji Gamrat-Jasło, WAVIN lub KWH PIPE na ciśnienie 1,0 MPa i ułożyć na głębokości 1,60 -1,80 m; średnica sieci – Dz 160 mm; nad nowym wodociągiem ułożyć taśmę sygnalizacyjną koloru niebieskiego;
- ▲ stosować armaturę Hawle lub AVK;
- ▲ zlecić opracowanie projektu na przebudowę w/w sieci wodociągowej uprawnionemu projektantowi;
- ▲ projekt należy uzgodnić w ZPWiK Sp. z o.o
- ▲ na 3 dni przed planowanym przystąpieniem do robót inwestor lub wykonawca winien zgłosić pisemnie do ZPWiK Sp. z o.o. rozpoczęcie prac wraz z potwierdzeniem obsługi geodezyjnej;
- ▲ prace prowadzić pod nadzorem ZPWiK Sp. z o.o.
- ▲ po wykonaniu robót należy złożyć wniosek do ZPWiK Sp. z o.o. o:
  - przeprowadzenie próby szczelności
  - płukanie wodociągu
  - badanie jakości wody pod kątem bakteriologii;
- ▲ wystąpić do ZPWiK Sp. z o.o. pismem o dokonanie odbioru technicznego sieci wodociągowej w otwartym wykopie;
- ▲ do pisma o odbiór techniczny należy dołączyć:
  - projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmianami
  - protokół z próby szczelności rurociągu
  - protokół z badania jakości wody pod kątem bakteriologii

1/2

NIP: 648-00-00-278

REGON: 272730182

KRS Sąd Rejonowy w Gliwicach: 0000043723

konto: ING Bank Śląski SA

nr: 89 1050 1230 1000 0002 0031 7840

Kapitał zakładowy 239 547 500 zł,

wpłacony w całości

• Pogotowie Wod-Kan: 994

• Całodobowy, automatyczny rejestrator odczytu wodomierzy: tel. 32/ 376 98 30, 32/ 275 52 99

• Biuro Obsługi Klienta: tel. 32/ 275 52 26, 32/ 275 52 27

czynne: poniedziałek 7.00 - 17.00, wtorek - piątek 7.00 - 15.00

• Kasa czynna: poniedziałek 8.00 - 17.00, wtorek - piątek 8.00 - 14.00

• Laboratorium - badanie jakości wody i ścieków, tel. 32/ 274 88 38

• Warsztat wodomierzy - sprzedaż, naprawa i legalizacja wodomierzy, tel. 32/ 275 52 15

- <sup>Δ</sup> zgłosić się do Biura Obsługi Klienta celem podpisania protokołu odbioru technicznego;
- <sup>Δ</sup> Po dokonaniu odbioru technicznego, zakończeniu robót i uporządkowaniu terenu należy pismem wystąpić o odbiór końcowy sieci wod-kan. Do pisma dołączyć:
  - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (operat pomiarowy)
  - protokół odbioru technicznego
  - oraz powtórnie wszystkie dokumenty składane do odbioru technicznego

**Przed złożeniem projektu do uzgodnienia do ZPWİK Sp. z o.o. (ewentualnie na Naradę Koordynacyjną w Urzędzie Miejskim w Zabrzu), trasę przekładanej sieci, naniesioną na mapę do celów projektowych należy uzgodnić z naszym przedsiębiorstwem.**

**Jednocześnie informujemy, że właścicielem przełożonego odcinka sieci wodociągowej pozostaje Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. natomiast szczegółowe zasady dotyczące wykonania robót jak również przekazania wykonanego odcinka sieci wodociągowej zostaną określone w umowie, która zostanie przygotowana przez nasze przedsiębiorstwo i przedłożona Inwestorowi do podpisania, na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej.**

*Okres ważności w/w warunków wynosi 2 lata.*

**Kopia:** TT a/a

  
Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
  
mgr inż. Dorian Pieter  
Dyrektor ds. Technicznych  
Członek Zarządu





Labre, du. 23.07.2018 -

mgr inż. Joanna Ziobry-Terenty-Zamknięte