



BZP.271.45.2019.MK

B.847

Sprawę prowadzi:

Biuro Zamówień
Publicznych
ul. Powstańców
Śląskich 5-7
41-800 Zabrze
tel./fax
(32) 37-33-516;
(32) 37-33-537.

Wyjaśnienia, zmiana treści SIWZ
oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, dalej: Pzp), Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:

„Dostawa wraz z montażem sprzętu gimnastycznego dla sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych w Zabrzu przy ul. F. Płaskowickiej.”

Pytanie nr 1:

Zamawiający na rysunku nr A.22 REW 1 – rozmieszczenie kotew do mocowania sprzętu rewizja 1 wskazał mocowania sprzętu. Biorąc pod uwagę, że na hali zamontowana jest wykładzina PCV w celu instalacji kotew konieczne będzie jej wycięcie, a następnie po zamontowaniu – wklejenie i zespawanie. Prosimy o informacje:

- czy Zamawiający posiada zapas zainstalowanej wykładziny na uzupełnienie?
- Prosimy o udostępnienie przekroju poszczególnych fundamentów pod kotwy.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie posiada zapasu wykładziny. Wykładzina zainstalowana w pomieszczeniu sali głównej gimnastycznej to wykładzina Tarkett Omnisport Training gr. 5,0mm. Zdaniem Zamawiającego przy zastosowaniu kotew wklejanych chemicznie nie ma konieczności wycinania wykładziny.

Przekroje fundamentów pod kotwy wraz ze zdjęciami wykonanego zbrojenia przekazujemy w załączeniu.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba


Główny Specjalista
ds. Zamówień Publicznych
mgr Anna Woźniowska-Fuks

Starszy Inspektor
mgr inż. Magdalena Karwat

Podinspektor
mgr Monika Badura



Cokoły mają wysokość 19 cm. Pozostały 1 cm stanowi wykładzina + wylewka samopoziomująca. Pod cokołami jest płyta żelbetowa gr. 30cm.



A/A1 - podłoga na gruncie w głównej sali gimnastycznej:

- wykładzina elastyczna przeznaczona do obiektów sportowych -
- klej do wykładzin
- wylewka samopoziomująca - 0,6 cm
- warstwa gruntująca
- wylewka cementowa ze zbrojeniem rozproszonym - 6 cm
- polistyren EPS 100 036 - 12 cm

W konsekwencji, zmianie ulega treść punktu 8.1., 9., 11.1., i 11.3. SIWZ i otrzymują one następujące brzmienie:

8.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: **40 000,00 PLN (słownie czterdzieści tysięcy złotych)** zabezpieczającego ofertę na okres 60 dni tj. od 26.11.2019r. do 24.01.2020 r.

9. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni, tj. od 26.11.2019r. do 24.01.2020 r.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych
PREZYDENTA MIASTA
mgr Anna Wojciechowska-Fuk
mgr Katarzyna Dzioba

Starszy Inspektor
mgr inż. Magdalena Karwat

Podinspektor
mgr Monika Badura

11.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem *Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku* dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, poprzez które prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

Oferta musi być złożona dla Zamawiającego Miasto Zabrze-Prezydent Miasta

Urząd Miejski, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze najpóźniej do dnia 26.11.2019 r. do godz.08:00


11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26.11.2019 r.** w Biurze Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7 w pok. nr 223 o **godz. 11:00**

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.


Dokonane wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ wiąże Wykonawców z chwilą powzięcia wiadomości


PREZYDENT MIASTA



Małgorzata Mańka-Szulik


Załączniki:

1. rysunek Wytyczne zbrojenia;
2. dokumentacja zdjęciowa (3 zdjęcia) przedstawiająca zbrojenie cokołów.

Podinspektor

mgr Monika Badura

Starszy Inspektor

mgr inż. Małgorzata Karwat

Główny Specjalista
ds. Zamówień Publicznych
ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA

mgr Anna Wojnowska-Fuks


mgr Katarzyna Dzioba