

LEGENDA:

ZK — ISTNIEJĄCA ZŁĄCZE KONTROLNE

R... — PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA OZNACZONA JAKO R...

PRZYCISK PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU NO+NC; 10 A; 250 V; IP55; n/t

AW1 — Oprawa oświetlenia awaryjnego LED 4W 245lm AT min. 1h CNBOP

AW2 — Oprawa oświetlenia awaryjnego LED 4W 215lm AT min. 1h CNBOP

AW3 — Oprawa oświetlenia awaryjnego LED 2W 218lm AT min. 1h CNBOP

AW4c — Oprawa oświetlenia awaryjnego LED 2W 185lm AT COLD min. 1h CNBOP

EW1 — Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego piktogram LED 1W 128lm AT min. 1h CNBOP

EW2 — Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego piktogram z flagą LED 1W 128lm AT min. 1h CNBOP

EW3 — Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego piktogram LED 1W AT min. 1h CNBOP

UWAGI:

1. W koncepcji przyjęto następujące tryby pracy opraw:
– oprawy awaryjne: "praca na ciemno",
– oprawy kierunkowe: "praca na jasno".

2. Nie montować opraw bezpośrednio w pobliżu źródeł ciepła i/lub chłodu (urządzenia HVAC).

3. Oprawy doświetlające urządzenia poz. montować na wysokości 2,5m na wysięgniku lub zwieszając „na sztywno".

4. Oprawy kierunkowe instalować centralnie nad osią drogi ewakuacyjnej.

RZUT PARTERU / PRZYZIEMIE poz.+/- 0.00 / -0.82 skala 1:100

HaS	Tytuł rysunku	INSTALACJA ELEKTRYCZNA. RZUT PARTERU	
	Obiekt	Szkoła Podstawowa Nr 22 w Zabrzu przy ul. Zamkowej 2, dz. nr 701/39	
	Rodzaj opracow.	PROJEKT BUDOWLANY	V. 2018
Prawa autorskie zastrzeżone		Zespół projektowy / Podpis	Skala
		Projektował: mgr inż. M. Szlenk nr upr.SLK/4438/PWOE/12	1:100
		Sprawdzał: mgr inż. M. Kretek nr upr.SLK/4506/PWOE/12	II.rys. 6
		Opracował:	Nr rys. E-03