



- LEGENDA:
- ||— UZIEMIENIE
  - - - - - BEDNARKA FeZn 30x4
  - ZWÓD POZIOMY drut FeZn fi 8mm
  - ZACISK KRZYŻOWY LUB PROSTY DO ZWODÓW POZIOMYCH
  - POŁĄCZENIE SPAWANE
  - ZK ○ ○ ○ ZŁĄCZE KONTROLNO-POMIAROWE INSTALACJI ODGROMOWEJ

- UWAGI :
1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI DOKUMENTAMI M.IN. RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI I ZESTAWIENIAMI MATERIAŁOWYMI.
  2. WSZYSTKIE NIEPRZEWODZĄCE ELEMENTY BUDOWLANE ORAZ INSTALACJE WYSTAJĄCE PONAD POWERZCHNIĘ DACHU WYPOSAŻYĆ W ZWODY PIONOWE I PODŁĄCZYĆ DO INSTALACJI ODGROMOWEJ
  3. WSZYSTKIE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA DACHU CHRONIĆ ZWODAMI PIONOWYMI.
  4. WSZYSTKIE POŁĄCZENIA SPAWANE INSTALACJI UZIEMIĄCEJ NALEŻY WYKONAĆ, POPRZECZ SPAWANIE ELEKTRYCZNE  
POŁĄCZENIA SPAWANE W BETONIE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE  
POŁĄCZENIA SPAWANE W ZIEMI ZABEZPIECZYĆ TAŚMĄ DENSO
  5. ZABRANIA SIĘ ŁĄCZENIA SPAWEM BEDNARKI DOCZOŁOWO;

	Tytuł rysunku	INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIENIA. RZUT DACHU			
	Obiekt	Szkoła Podstawowa Nr 22 w Zabrze przy ul. Zamkowej 2, dz. nr 701/39			
	Rodzaj opracow.	PROJEKT WYKONAWCZY		IX.2018	
	Prawa autorskie zastrzeżone	Zespół projektowy		Podpis	Skala
		Projektant: mgr inż. M. Szlenk    nr upr.SUG/4438/PWO/E/15			1:100
			Il.rys.    19		
			Nr rys. E-06		