

ZK ISTNIEJĄCA ZŁĄCZE KONTROLNE

R... PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA OZNACZONA JAKO R...

PRZYCISK PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU NO+NC; 10 A; 250 V; IP55, n/t

GNIAZDO WTYCZKOWE, POJEDYNCZE, PODTYNKOWE 16A; 250V; IP20; 2P+PE

GNIAZDO WTYCZKOWE, POJEDYNCZE, PODTYNKOWE 16A; 250V; IP44; 2P+PE

GNIAZDO WTYCZKOWE, PODWÓJNE, PODTYNKOWE 16A; 250V; IP20; 2x2P+PE

GNIAZDO WTYCZKOWE, PODWÓJNE, PODTYNKOWE 16A; 250V; IP44; 2x2P+PE

GNIAZDO WTYCZKOWE, POJEDYNCZE, WYDZIELONE; PODTYNKOWE 16A; 250V; IP20; 2P+PE

PEL PUNKT ELEKTRYCZNO- LOGICZNY PEL 2xRJ45, 2x230 V DATA, 2x230 V Gniazdo instalować w kanałach kablowych PVC

GNIAZDO SIŁOWE, NATYNKOWE 16A; 400V; IP44; 3P+Z+N;

TRASA KABLA WLZ

PRZEPUST KABLOWY WLZ

RZUT I PIĘTRA poz. +2,47 skala 1:100

HaS	Tytuł rysunku	INSTALACJA ELEKTRYCZNA. RZUT I PIĘTRA	
	Obiekt	Szkoła Podstawowa Nr 22 w Zabrzu przy ul. Zamkowej 2, dz. nr 701/39	
	Rodzaj opracow.	PROJEKT WYKONAWCZY	IX.2018
Prawa autorskie zastrzeżone	Zespół projektowy	Podpis	Skala
	Projektowy mgr inż. M. Szlenk nr upr.SLK/4438/PWOE/13		1:100
			Il.rys. 19
			Nr rys. E-04