



Prezydent Miasta Zabrze

BZP.271.65.2019.MZ

Zabrze, dn. 14.01.2020 r.

B 21

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

Sprawę prowadzi:

Biurowo Zamówień
Publicznych
ul. Powstańców
Śląskich 5-7
41-800 Zabrze
tel./fax
(32) 37-33-516;
(32) 37-33-537.

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 dalej Pzp), Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.:

***Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 22 w Zabrzu
przy ul. Zamkowej 2*****Pytanie nr 1**

W części opisowej PW SP22_E_OT Oświetlenie zewnętrzne terenu jest wskazanie, że oświetlenie zewnętrzne jest sterowana za pomocą zegara cyfrowego, natomiast na schemacie rozdzielni głównych brak zaprojektowania tego zegara. Proszę o wskazanie która z dokumentacji jest prawidłowa.

odpowiedź nr 1

Sterowanie oświetlenia zewnętrznego wykonać zgodnie z PW za pomocą zegara cyfrowego-rys. E-100, arkusz 05/06. Koszt zakupu i podłączenia uwzględnić w dodatkowej pozycji w przedmiarze części elektrycznej, jako wycenę indywidualną.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzióba



Inspektor
mgr Monika Zdeb
Zabrze, dn. 14.01.2020 r.
ul. Powstańców
Śląskich 5-7
41-800 Zabrze
tel./fax
(32) 37-33-516;
(32) 37-33-537.

Prezydent Miasta Zabrze

Pytanie nr 2

W Punkcie 1.7 oświetlenie podstawowe wewnętrzne wskazane jest, że sterowanie obwodów oświetleniowych będzie się odbywać przy zastosowaniu przekaźników bistabilnych, jednak brak zaprojektowania tego na schematach. Proszę o wskazanie która z dokumentacji jest prawidłowa.

odpowiedź nr 2

Oświetlenie podstawowe wewnętrzne - sterowanie obwodów oświetleniowych przy zastosowaniu przekaźników bistabilnych. Należy uwzględnić je w dodatkowej pozycji w przedmiarze części elektrycznej, jako wycena indywidualna w zakresie zakupu i montażu.


Pytanie nr 3


Czy istnieje możliwość przedłużenia terminu składania dokumentacji?


odpowiedź nr 3

Zamawiający pismem z dnia 10.01.2020r. przedłużył termin składania ofert do dnia 21.01.2020r. do godz. 09.00.

Dokonane wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ wiążą Wykonawców z chwilą powzięcia wiadomości

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Mańka-Szulik

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA

mgr Katarzyna Dzioba

Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych

mgr Monika Zdeb
Inspektor