

Centrum Edukacji w Zabrzu

ul.1-go Maja 12

Instalacja odgromowa - budynek główny cz. „C”

Proj. nr PE-07/2018 A

Zestawienie materiałów podstawowych :

LP	OZNACZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	JEDN	UWAGI
1	2	3	4	5	6
		6. INSTALACJA ODGROMOWA BUDYNKU. Część „C”			
-	-	1. ZWODY NA DACHU			
1	-	Drut stalowy ocynkowany (ogniowo) o śr. 8 mm	210	m	
2	-	Uchwyt stalowy ocynkowany ogniowo do mocowania na dachu pokrytym blachą (na rąbek stojący)	40	szt	Ilość wg normy określonej wg katalogu nakładów rzeczowych
3		Uchwyt do mocowania przewodu (zwodu) przez przyklejanie Na dachu pokrytym papą termozgrzewalną	170	kpl	„
4		Złącze krzyżowe 4-śrubowe stalowe ocynkowane ogniowo	50	szt.	„
5	-	Złącze stalowe ocynkowane ogniowo (śrubowe) pręt-blacha	10	szt	
6	-	Iglica kominowa stalowa ocynkowana ogniowo o dł. 1,5 m.	4	szt.	
7	-	Obejmy stalowe ocynkowane	4	kpl	mocowanie drutu do balustrad
		2. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE			
9	-	Drut stalowy ocynkowany ogniowo o śr. 8 mm	120	m	
10		Złącze rynnowe stalowe ocynkowane ogniowo.	4	szt	
11		Uchwyt stalowy ocynkowany ogniowo do mocowania przewodu na ścianie	70	szt	Ilość wg normy określonej wg katalogu nakładów rzeczowych
12		Uchwyt stalowy ocynkowany ogniowo do mocowania przewodu odprowadzającego do rury spustowej o śr. 150 mm	15	szt	„
		3. PRZEWODY UZIEMIAJĄCE I ZŁĄCZA KONTROLNE.			
	-	Taśma stalowa ocynkowana ogniowo o wymiarach Fe/Zn 30x4 mm	20	m	przewód uziemiający
13	Z2-Z7	Złącze kontrolne dwuśrubowe ocynkowane-ogniowo taśma - pręt	6	szt.	
14	-	Rura osłonowa z tworzywa grubościenna o śr. 40 mm (osłona przewodu uziemiającego)	15	m	
	-	4. UZIOMY			
15	-	Taśma stalowa ocynkowana o wym. 30x4 mm	20	m	
16		Uziom pionowy stalowy prętowy o śr 16 mm ocynkowany ogniowo o długości 3 m	12	kpl	
17	-	Materiały pomocnicze niezbędne przy montażu instalacji dobiera instalator w trakcie realizacji.	-	kpl	

Sporządził: