



Prezydent Miasta Zabrze

BZP.271.32.2020.MZ

Zabrze, dn. 12.06.2020 r.

B 445

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

Sprawę prowadzi:

Biuro Zamówień
Publicznych
ul. Powstańców
Śląskich 5-7
41-800 Zabrze
tel./fax
(32) 37-33-516;
(32) 37-33-537.

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 dalej Pzp), Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:

„Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 23 przy ul. Ślęczka 9 w Zabrzu”

Pytanie nr 1

SANITARIATY

- przedmiar poz. 78 „Wypożyczenie w meble” kpl.1

W związku z brakiem mebli w pozostałej dokumentacji prosimy o zestawienie mebli wraz ze specyfikacją.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona przez Zamawiającego we wcześniej udzielonych odpowiedziach (wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 10.06.2020r. B465 -odpowiedź na pytanie nr 1)

Pytanie nr 2

DRZWI STALOWE

- projekt, część rysunkowa – rys. nr A/PW-9

W Projekcie wydano drzwi stalowe – poszycie o grubości 1 mm.

Prosimy o informację czy Inwestor wyraża zgodę na zmianę grubości blachy na 0,8 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający informuje, że można zastosować poszycie z blachy gr. 0,8mm przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 3

BALUSTRADA – PANELE

- projekt, część rysunkowa – rys. nr A/PW-11

W Projekcie wydano panel ze sklejki drewnianej grubość 22 mm

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba



SEKAP



Zastępca Naczelnika Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Anna Wojnowska

Inspektor

mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

Prosimy o informację czy Inwestor wyraża zgodę na zmianę grubości sklejk na 18 mm przy zachowaniu pozostałych wymogów.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę grubości sklejk na 18mm przy zachowaniu pozostałych wymogów.

Pytanie nr 4

OKNA ISTNIEJĄCE NIEPODLEGAJĄCE WYMIANIE – PARAPETY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE, NAWIETRZAKI

- projekt, część rysunkowa, rys.A/PW – 6

OPIS:

„UWAGI: KOLOREM ZIELONYM OZNACZONO OKNA PCV NIEPODLEGAJĄCE WYMIANIE”

W związku z powyższym zapisem prosimy o informację:

- czy przedmiar uwzględnia wymianę parapetów zewnętrznych i wewnętrznych w oknach istniejących niepodlegających wymianie.

- czy w oknach istniejących niepodlegających wymianie należy zamontować nawietrzaki

Jeżeli nie uwzględnia powyższego, to prosimy o wprowadzenie do przedmiaru pozycji demontażu w/wymienionych parapetów oraz montażu nowych parapetów zewnętrznych i nowych parapetów wewnętrznych wraz z podaniem obmiarów,

oraz – jeżeli jest konieczny montaż nawietrzaków w oknach istniejących - o wprowadzenie do przedmiaru pozycji dotyczących ich zakupu i montażu wraz z ilością

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający informuje, że przedmiar uwzględnia wymianę wszystkich podokienników zewnętrznych i wewnętrznych. Ofertę należy przygotować w oparciu o przedmiar oraz projekt wykonawczy i specyfikację techniczną.

Dokonane wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ wiążą Wykonawców z chwilą powzięcia wiadomości

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba

Zastępca Naczelnika Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Anna Wojcińska-Fuks

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Mańka-Szulik

Inspektor

mgr Monika Zdeb