



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Prezydent Miasta Zabrze
Zabrze, dn. 03.09.2020 r.

BZP.271.59.2020.EK
B 822

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ
oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Sprawę prowadzi:

**Biuro Zamówień
Publicznych**
ul. Powstańców
Śląskich 5-7
41-800 Zabrze
tel./fax
(32) 37-33-516;
(32) 37-33-537.

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. dalej Pzp), Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść SIWZ, oraz przedłuża termin składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:

**„Termomodernizacja budynku A Centrum Kształcenia Praktycznego
i Ustawicznego przy ul. 3 Maja 95 w Zabrzu”**

Pytanie 1:

Kosztorys budowlany pozycja:

7.25 Wycena indywidualna - dostawa i montaż krat okiennych - zgodnie z dokumentacją techniczną SST-10 - brak zestawienia krat prosimy o uzupełnienie

Odpowiedź 1:

Wyjaśniamy, że przyjęto korektę dotyczącą krat okiennych. Ze względu na stosunkowo dobry stan techniczny istniejących krat okiennych, zakłada się ich wykorzystanie. Zakłada się demontaż i po zakończeniu prac zasadniczych ponowny ich montaż.

Kraty powinny być odczyszczzone, zakonserwowane, pomalowane. Należy wymienić uszkodzone elementy i dopasować wielkość krat do otworów okiennych. Kraty należy zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować 2 x farbami przeznaczonymi do metalu 34)* (zgodnie z opisem do projektu) zgodnie z kolorystyką.

W przedmiarze:

zmieniono obmiar i jednostkę miary poz. 7.25

dodano opis zakresu pozycji.

obmiar pozycji jak w poz. 7.26

dodano poz. 7.26 - dotyczy demontażu krat okiennych.

Uwaga: Podczas realizacji inwestycji zostanie podjęta przez Inwestora i Użytkownika ostateczna decyzja o montażu krat lub o rezygnacji z okratowania okien placówki. W chwili obecnej proszę przyjąć ponowny montaż krat.

Pytanie 2:

10.6 KNR 2-02 0506/02 Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25`cm - w opisie architektury jest zapis że obróbki należy wykonać z blachy stalowej powlekanej natomiast w opisie pozycji występuje blacha ocynkowana prosimy o informację jaką blachę przyjąć do wyceny w tej pozycji.

Odpowiedź 2:

Zamawiający wyjaśnia, że zakłada zastosowanie blachy stalowej ocynkowanej powlekanej (zgodnie z opisem do projektu). w poz. 10.6 - w rozwinięciu pozycji materiał jest określony jednoznacznie blacha ocynkowana powlekana.

Pytanie 3:

15.1 Wycena indywidualna - montaż tablic na elewacji budynku - zgodnie z dokumentacją techniczną SST-15 - brak informacji jakie mają to być tablice prosimy o uzupełnienie,

Odpowiedź 3:

Zamawiający wyjaśniamy, że na elewacji budynku w chwili obecnej znajdują się tablice informacyjne z nazwą placówki itp. Na czas prac zakłada się demontaż w/w tablic i po zakończeniu prac ich ponowny montaż.

Poz. 15.1 - dotyczy tablic istniejących, aktualnie zamontowanych na elewacji budynku, a zdemontowanych na czas remontu (poz. 9.1)

Pytanie 4:

Wycena indywidualna - montaż elementów instalacji alarmowej SST-15 - prosimy o informację co należy wycenić w tej pozycji.

Odpowiedź 4:

Zamawiający wyjaśnia, że w/w pozycja dotyczy montażu elementów istniejącej instalacji alarmowej zdemontowanych na czas remontu (poz. 9.7)

Jednocześnie, zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający **przedłuża termin składania ofert** w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dzień **17.09.2020r. godz. 09.00**

W konsekwencji, zmianie ulega treść punktu **8.1., 9., 11.1., i 11.3.** SIWZ i otrzymuje następujące brzmienie:

8.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: **40 000,00 PLN** (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) zabezpieczającego ofertę na okres 30 dni, tj. od 17.09.2020 r. do 16.10.2020 r.

9. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30 dni**

tj. od 17.09.2020 r. do 16.10.2020 r.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.1. Oferta musi być złożona w

Biurowie Zamówień Publicznych, Urząd Miejski w Zabrzu,

41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 219

najpóźniej do dnia 17.09.2020 r. do godz. 09:00

Inspektor

Inżynier Zwa Kuźma



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Prezydent Miasta Zabrze

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.09.2020 r.** w Urzędzie Miejskim w Zabrzu,
ul. Powstańców Śląskich 5-7 w pok. nr 223 o godz. **09:30**
Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

Dokonane wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ wiążą Wykonawców z chwilą powzięcia wiadomości

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzióba

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Mańka-Szulik

Zastępca Naczelnika Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Anna Wojciechowska-Fuks
mgr Zuzanna Orłowska

Załączniki:

1. 3-go_Maja_95_budynek_A_przedmiar_5_(2).pdf

Inspektor

mgr Anna Kuźma