



BZP.271.42.2020.MW

B6B

Zabrze, dn. 15.07.2020r.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Sprawę prowadzi:

Biurowo Zamówień
Publicznych
ul. Powstańców
Śląskich 5-7
41-800 Zabrze
tel./fax
(32) 37-33-516;
(32) 37-33-537.

Działając na podstawie przepisu art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 dalej: Pzp), Zamawiający udziela wyjaśnień i zmian w zakresie treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

**„Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zabrzu
ul. Sportowa 5” wniosek P0080 realizowany w ramach VI edycji Zabrzeńskiego
Budżetu Partycypacyjnego”**

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną sztuczną trawę posiadającą następujące minimalne parametry:

- skład włókna: polietylen (PE) 100%,
- nawierzchnia złożone z dwóch rodzajów włókna: pierwsze włókno proste imitujące źdźbło trawy, drugie włókno – teksturowane stanowiące warstwę amortyzującą,
- rodzaj i przekrój włókna: włókna monofilowe (100%),
- wysokość włókna: min. 30 mm
- ciężar włókna – Dtex: min. 21.000
- gęstość trawy: min. 380.000 włókien/m²,
- ilość pęczków: min. 17.400/m²,
- waga włókna: min. 2500 g/m²,
- waga całkowita trawy: min. 4000 g/m²,
- wyrywanie pęczka po starzeniu: min. 66N
- łączenie klejone po starzeniu: min. 111/100mm
- kolor: 2 odcienie zieleni,
- zakłada się zasyp niewielką ilością piasku w kwarcowego w celu stabilizacji włókna trawy – piasek kwarcowy, płukany, suszony, okrągły o frakcji 0,2-0,8mm,
- mata amortyzująca prefabrykowana – o grubości min. 12 mm wg wytycznych oferowanego systemu,
- wypełnienie piasek kwarcowy zgodnie z badaniem.

Odpowiedź na pytanie 1:

Minimalne wartości parametrów jakie powinna posiadać nawierzchnia ze sztucznej trawy zostały określone w dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian jakie Zamawiający dopuścił w ramach udzielonych odpowiedzi do przetargu. Nawierzchnie nie spełniające wskazanych wymogów nie będą traktowane jako równoważne.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba



SEKAP

30
lat
samorządności
w Zabrzu

Zastępca Naczelnika Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych

mgr inż. Małgorzata Werpach
Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych

mgr Zuzanna Orlowska

Prezydent Miasta Zabrze

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, dla wykazania, że nawierzchnia jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, niżej wymienionych dokumentów:

- autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
- kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy inwestycji oraz jej próbką o wymiarach min 20x15;
- aktualny Atest PZH lub równoważny dla sztucznej trawy,
- badanie na zgodność z aktualnie obowiązującą normą PN-EN 15330-1 systemu nawierzchni tj. trawa i mata w celu potwierdzenia wymaganych parametrów trawy syntetycznej (parametrów określonych powyżej oraz parametrów minimalnych zgodnie z normą – jeżeli nie zostały określone powyżej),
- badanie potwierdzające, że nawierzchnia wraz z matą amortyzującą spełnia wymagania normy EN-13501-1:2007/A1:2009 klasy minimum C_{fl}-s1.

Pytanie nr 3:


Czy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w celu weryfikacji parametrów zaoferowanych paneli na zgodność z wymaganiami Zamawiającego, niżej wymienionych dokumentów:

- autoryzację producenta paneli syntetycznych, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię,
- kartę techniczną potwierdzającą parametry oferowanej podbudowy z paneli,
- badanie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającej możliwość zastosowania paneli w podbudowach obiektów sportowych np. ISA SPORT, LABOSPORT, ITB,
- atest PZH lub równoważny dotyczący paneli.

Odpowiedź na pytania nr 2 i nr 3:

Zamawiający nie wymaga na etapie prowadzenia postępowania przedstawienia wymienionych dokumentów. Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca składający ofertę oświadcza, że zapoznał się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz że jest w stanie na podstawie przedstawionych materiałów zrealizować przedmiot zamówienia. Zgodność przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów z zapisami opisu technicznego dokumentacji projektowej oraz STWIORB będą oceniane na etapie realizacji zadania przez Inspektora Nadzoru powołanego przez Zamawiającego.


ZASTĘPCA
PREZIDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba


Zastępca Naczelnika Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Anna Wójcik-Fuks


Podinspektor
mgr Izabela Orlowska
Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych

Prezydent Miasta Zabrze

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający będzie żądał zastosowania maty prefabrykowanej pod sztuczną trawę, w celu uzyskania najlepszej amortyzacji boiska sportowego.


Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej oraz STWIORB nawierzchnia syntetyczna (sztuczna trawa) ma spełniać poszczególne wymagania zawarte w dokumentacji.

Pojawia się stosowny zapis: „w przypadku konieczności wprowadzenia dodatkowej maty amortyzującej tzw. SHOCK-PAD (jeżeli wynika to z założeń systemu) należy ją wprowadzić o odpowiedniej grubości i parametrach określonych w wybranym systemie (mata w takim przypadku traktowana jest jako element całościowego systemu). W przypadku braku konieczności wprowadzenia maty – wybrany Wykonawca potwierdza zgodności parametrów samodzielnej nawierzchni z normatywami dla nawierzchni sportowych (m.in. PN-EN 15330-1).”

Jeżeli zastosowana trawa bez maty amortyzującej nie spełnia poszczególnych wymogów lub wprowadzenie maty wynika bezpośrednio z założeń wybranego proponowanego systemu – należy uwzględnić wprowadzenie dodatkowej warstwy tj. maty amortyzującej – traktowana jest wtedy ona jako integralna część nawierzchni (jako element całościowego systemu) – co było opisywane jednoznacznie w dokumentacji technicznej, przedmiarze oraz specyfikacji.

Dokonane wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą powzięcia wiadomości.


ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Uzioba


Zastępca Naczelnika Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr inż. Małgorzata Werpachowska


Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Izabela Orłowska

PREZYDENT MIASTA


Małgorzata Mańka-Szulik