



BZP.271.43.2020.MZ

Zabrze, dn. 15.07.2020 r.

B 635

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

Sprawę prowadzi:

Biurowo Zamówień
Publicznych
ul. Powstańców
Śląskich 5-7
41-800 Zabrze

tel./fax
(32) 37-33-516;
(32) 37-33-537.

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 dalej Pzp), Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:

**„Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 36 w Zabrzu
przy ul. Heweliusza 36”**

Pytanie nr 1

poz. 79, 81, 156, 158 przedmiar budowlany – zgodnie z opisem pozycji ma być wycenione malowanie wraz z zeszkrobaniem i zmyciem starej farby. Zgodnie z opisem przywołanego KNR jest tylko wykonanie zeszkrobania i zmycia starej farby, malowanie w przedmiarze tych powierzchni jest w pozycjach poniżej. Co w takim razie ma być wycenione w przywołanych pozycjach?



SEKAP



30

mgr

mgr

Odpowiedź:

Opis pozycji wynika z opisu pozycji kosztorysowej dla zastosowanej podstawy KNR. Pozycja obejmuje jedynie przygotowanie podłoża tj. zeszkrobanie i zmycie. Prace malarskie zostały ujęte w innych pozycjach.

Pytanie nr 2

Poz. 309 przedmiar budowlany – co należy przyjąć do wyceny i w jakich ilościach. Zwracamy uwagę, że pozycje z zastosowaną jednostką 1kpl. będące robotami złożonymi w przypadku rozliczenia kosztorysowego – nie jest opisem wyczerpującym w myśl ustawy PZP Art. 29 ust.1. Brak precyzyjnego, jasnego i wyczerpującego opisu robót wraz z podaniem ilości dla poszczególnych robót spowoduje brak porównywalności złożonych ofert oraz nieuczciwą konkurencję.

Odpowiedź:

Wskazana pozycja obejmuje odtworzenie nawierzchni. Założono po wykonaniu konstrukcji pochylni oraz zasypaniu wykopu odtworzenie nawierzchni asfaltowej wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego (warstwa 25 cm) na obszarze około 3 m2 oraz odtworzenie nawierzchni trawiastej

Naczelnik Wydziału
Biurowo Zamówień Publicznych
mgr
mgr Zdzisław Orłowski
Inspektor

mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze
(przekopanie nawierzchni, wyrównanie oraz obsianie trawą na obszarze około 25 m²).

Pytanie nr 3

Prosimy o podanie rodzaju rolet do zamontowania w oknach 02, 03, 04. Jak mają być sterowane, zewnętrzne czy wewnętrzne itp.

Odpowiedź:

Rolety przyjęto jako wewnętrzne materiałowe, wertykalne oraz rolowane. Bez sterowania i zasilania. W oknach 04 należy przyjąć również rolety.

Pytanie nr 4

Poz. 364 przedmiar budowlany - *Wykonanie wzmocnienia elementów żelbetowych dachu. Wklejenie taśm z włókna węglowego. Prace wykonać na oczyszczonym podłożu wg kompletnego rozwiązania systemowego – prosimy o załączenie do dokumentacji projektu wykonawczego wzmocnienia z podaniem rodzaju taśm.*

Odpowiedź:

w załączeniu opis wzmocnienia (plik OPIS PW podkonstrukcje i taśmy.pdf)

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres wyposażenia meblowego oraz technologia kuchni nie są objęte zamówieniem.

Odpowiedź:

Potwierdzamy brak wyposażenia meblowego oraz technologii kuchni.

W związku z wymianą posadzki w kuchni należy dołożyć i wycenić pozycje jak w załączonym przedmiarze 9-WG-20_P.pdf

Dodatkowo, należy wycenić poz. Dostawa i montaż 2 sztuk budek dla jerzyków – kalkulacja własna.


Dokonane wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ wiążą Wykonawców z chwilą powzięcia wiadomości

PREZYDENT MIASTA


Małgorzata Mańka-Szulik

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA

mgr Katarzyna Dzioba

Naczelnik Wydziału
Biurowo Zamówień Publicznych

mgr Małgorzata Orlowska

Załączniki:

Plik OPIS PW podkonstrukcje i taśmy.pdf
Przedmiar 9-WG-20_P

Inspektor


mgr Monika Zdeb