

NUMER OBWODU	RG/RW	–	–		RW/1	RW/2	RW/3		RW/G1	RW/G2	RW/G3		RW/o1
ILOŚĆ ELEMENTÓW	–	1	3		1	1	1		2	1	1		3
MOC ZAINSTALOWANA [W]	6200	–	–		–	–	1500		400	1000	1000		100
TYP PRZEWODU	YKY2o 5x10	5x(LgY 1x16)	3x(LgY 1x2,5)		YDY2o 3x1,5	YDY2o 3x1,5	YDY2o 3x2,5		YDY2o 3x2,5	YDY2o 3x2,5	YDY2o 3x2,5		YDY2o 4x1,5
NAZWA ODBIORNIKA	Człon zasilający	Ogranicznik przeciwprzepięciowy typ 2	Lampki kontrolne		Wentylator kanałowy	Wentylator	Nagrzewnica		Gniazda wtykowe ogólne	Grzejnik elektryczny	Grzejnik elektryczny		Oświetlenie ogólne awaryjne
LOKALIZACJA ODBIORNIKA	–	RW	RW										



NUMER OBWODU	RW/4	RW/5	RW/6	RW/7
ILOŚĆ ELEMENTÓW	–	–	–	1
MOC ZAINSTALOWANA [W]	–	–	–	–
TYP PRZEWODU	–	–	–	YDY2o 5x2,5
NAZWA ODBIORNIKA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	AKPiA
LOKALIZACJA ODBIORNIKA				



Rozdzielnica natynkowa
drzwi przeźroczyste
Charakterystyka obudowy:
Prąd znamionowy In=630A
Napięcie znamionowe Un=630A
Napięcie znamionowe izolacji Ui=690A
Napięcie impulsowe Uimp=8kV
Prąd zwarciowy Icc=35kA
Stopień ochrony: IP65
Klasa izolacji: II
Odporność udarowa: IK10
kolor: RAL 7035
Głębokość 300mm
Normy: PPN-EN 61439-1
EN 62208, EN 50298

Napięcie sieci: 400/230V 50Hz
Układ sieci: TN-S
System ochrony przeciwporażeniowej:
Samoczynne wyłączenie zasilania.

Oznaczenia literowe stosowane
na schematach rozdzielnic elektrycznych

1Q	–	wyłącznik mocy
2Q	–	rozłącznik mocy
3Q	–	rozłącznik izolacyjny
1F	–	rozłącznik bezpiecznikowy
2F	–	wyłącznik nadprądowy
3F	–	wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowoprądowym
FI	–	wyłącznik różnicowoprądowy
K	–	stycznik instalacyjny

PROFIL
BIURO USŁUG ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z o.o.
41-506 C H O R Z Ó W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08

ADRES	ZABRZE 41-800, UL. M. RATAJA, DZIAŁKI NR 1682/27, 1684/3	FAZA	PW
		BRANŻA	ELEKTR.
TEMAT	PRZEBUDOWA BOISKA TRENINGOWEGO I BUDOWA HALI NAMIOTOWEJ NA TERENIE BYŁEGO STADIONU KOKSOWNIK ZABRZE WRAZ Z ZAPLECZEM PROJEKT WYKONAWCZY	INWESTOR: GMINA ZABRZE ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze	
		UŻYTKOWNIK: GÓRNIK ZABRZE S.S.A. ul. ROOSEVELTA 81 41-800 Zabrze	
NAZWA RYSUNKU	Rozdzielnica elektryczna RW. Schemat strukturalny. Widok elewacji.	DATA	03.2020
		SKALA	-
PROJEKT.	mgr inż. Maciej Patucha	NR UPR. SLK/4699/PWOE/13	SPECJ. ELEKTR.
OPRAC.			NR ARCH. A-1621/20
OPRAC.			
OPRAC.			
SPRAW.	mgr inż. Piotr Skóra	NR UPR. 704/94	NR RYS. IE-08

A3