



**UWAGI**  
Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna wynosić co najmniej 0,8 m  
Jeśli głębokość wykopu wynosi więcej niż 1,0 m niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy o ścianach pionowych muszą posiadać pionowe ściany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i półzwardłych dopuszcza się odeskowanie ażurowe  
Ostatnia deska obudowy powinna wystawać ponadpowierzchnię terenu co najmniej 0,15m, celem zabezpieczenia przed obsuwaniem się gruntu.

<b>PROFIL</b>					
BIURO USŁUG ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z o.o.					
41-506 C H O R Z Ó W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08					
ADRES	ZABRZE 41-800, UL. M. RATAJA, DZIAŁKI NR 1682/27, 1684/3			FAZA	PW
				BRANŻA	SANIT.
TEMAT	PRZEBUDOWA BOISKA TRENINGOWEGO I BUDOWA HALI NAMIOTOWEJ NA TERENIE BYŁEGO STADIONU KOKSOWNIK ZABRZE WRAZ Z ZAPLECZEM- PRZYŁĄCZA I INSTALACJE ZEWNĘTRZNE PROJEKT WYKONAWCZY			INWESTOR: GMINA ZABRZE ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze	
				UŻYTKOWNIK: GÓRNIK ZABRZE S.S.A. ul. ROOSEVELTA 81 41-800 Zabrze	
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT ZABEZPIECZENIA WYKOPU/ PRZĘKRÓJ PRZĘZ WYKOP			DATA	03.2020
				SKALA	--
PROJEKT.	mgr inż. Łukasz MIRCZAK		NR UPR. SLK/1059/PWOS/05	SPECJ.	SANIT.
OPRAC.				NR ARCH.	
OPRAC.				A-1621/20	
OPRAC.				NR RYS.	
SPRAW.	mgr inż. Katarzyna TYMIENIECKA		NR UPR. SLK/8296/PWBS/18	20	