



- OZNACZENIA:**
- nN - Kabel elektroenergetyczny 1kV
 - - Rura ochronna sztywna
 - Z1 - IP65 IK08 4000K 790lm 18,5W
montaż na elewacji kontenera
 - Z2 - IP65 IK07 4000K 200lm 8W
montaż na elewacji kontenera
 - Z3 - Oprawa parkowa IP66 IK08 4000K 2000lm 20W
montaż na słupie h=4m z fundamentem
 - Z4 - IP66 IK08 4000K 8200lm 56W
montaż na słupie h=8m z fundamentem
 - Z5 - IP66 IK09 4000K 4200lm 37W
montaż na słupie h=8m z fundamentem
 - K - Kamera zewnętrzna
 - ⊠ - Punkt dystrybucyjny zewnętrzny

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami m. in. rysunkami, opisami technicznymi.

PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA KONTENERA RK

PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA WYMIENNIKOWNI RW

PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG

ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE (W ZAKRESIE TAURON- DYSTRYBUCJA) LOKALIZACJA ORIENTACYJNA

BIURO USŁUG ARCHYTEKTONICZNYCH S-ka z o.o.			
41-506 C H O R Z Ó W ul. Przyjemną 14 tel. 246-03-08			
ADRES	ZABRZE 41-800, UL. M. RATAJA, DZIAŁKI NR 1682/27, 1684/3	FAZA	PW
BRANŻA	ELEKTR.	INWESTOR:	GMINA ZABRZE ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze
TEMAT	PRZEBUDOWA BOISKA TRENINGOWEGO I BUDOWA HALI NAMIOTOWEJ NA TERENIE BYŁEGO STADIONU KOKSOWNIK ZABRZE WRAZ Z ZAPLECZEM	UŻYTKOWNIK:	GÓRNIK ZABRZE S.S.A. ul. ROOSEVELTA 81 41-800 Zabrze
PROJEKT WYKONAWCZY		DATA	03.2020
NAZWA RYSUNKU	Instalacje elektryczne zewnętrzne. Plan sytuacyjny.	SKALA	1:500
PROJEKT	mgr inż. Maciej Patucha	NR UPR.	SP.ELEKTR.00000001
OPRAC.		NR ARCH.	SPECJ. ELEKTR.
OPRAC.			A-1621/20
OPRAC.			
SPRAW.	mgr inż. Piotr Skóra	NR UPR.	704/94
		NR RYS.	IE-00