



- LEGENDA
- ROZDZIELNICA
 - PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
 - GNIAZDO 230V/16A
 - GNIAZDO 230V/16A IP44
 - WYPUST KABLOWY 1f Z REZERWĄ KABLA 3m
 - WYPUST KABLOWY 3f Z REZERWĄ KABLA 3m
 - ZESTAW GNIAZD PEL (4x16A 230V + 2xRJ45)
 - PUNKT DYSTRYBUCYJNY INSTALACJI LAN
 - KAMERA WEWNĘTRZNA
 - KAMERA ZEWNĘTRZNA
 - MONITOR SYSTEMU CCTV
 - CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU I ALARMU
 - MANIPULATOR
 - KONTROLA DOSTĘPU – JEDNOSTRONNA
 - KONTROLA DOSTĘPU – DWUSTRONNA
 - KONTAKTRON
 - CENTRALA SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO – TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 - PRZYCISK ALARMOWY Z SYGNALIZACJĄ ZADZIAŁANIA
 - SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO OPTYCZNY
 - UNIFON
 - STACJA WYWOŁAWCZA – WIDEODOMOFON
 - CENTRALA SYSTEMU DOMOFONOWEGO/WIDEODOMOFONOWEGO
 - CENTRALA WENTYLACYJNA
 - WENTYLATOR
 - ŁĄCZNIK 1–BIEGUNOWY 230V/16A
 - ŁĄCZNIK 2–BIEGUNOWY 230V/16A
 - KASETA STEROWNICZA IP55
 - ŁĄCZNIK 1–BIEGUNOWY, SCHODOWY 230/16A
 - OPRAWA LINIOWA LED NASTROPOWA/ŚCIENNA/ZWIESZANA IP65
TYPU: COSMO APEX 1060.LED 840 4000lm STPR 27W IP65
 - OPRAWA ZWIESZANA LED
TYPU: TRANSPARENT 1200 840 7600lm 76W
 - OPRAWA LED KASETONOWA
TYPU: FLAT OP 597.LED 840 4300lm 35W
 - OPRAWA LED KASETONOWA
TYPU: FLAT LED Office 595.LED 840 4000lm 40W
 - OPRAWA DOSTROPOWA LED Z MODUŁEM AWARYJNYM IP40
TYPU: POINT AW MMA 2W
 - OPRAWA DOWNLIGHT LED IP44
TYPU: CANOS 190.LED 840 2500lm 24W
 - OPRAWA EWAKUACYJNA, NAŚCIENNA – JEDNOSTRONNA Z PIKTOGRAMEM, IP40
TYPU: MONITOR2 1,2W
 - OPRAWA EWAKUACYJNA, NASTROPOWA – DWUSTRONNA Z PIKTOGRAMEM, IP40
TYPU: MONITOR2 1,2W
 - OPRAWA AWARYJNA LED, NASTROPOWA, IP65
TYPU: MONITOR LED 4W
 - OPRAWA AWARYJNA LED, ZEWNĘTRZNA, IP65
TYPU: MONITOR LED 4W –20stc.
 - PIKTOGRAMY ZASTOSOWANE W PROJEKCIE
 - OPRAWA OŚWIETLENIOWA ZEWNĘTRZNA, LED, IP65
TYPU: LED 120W GUELL 2/A40/W 40K–94 ETRC 220–2

2019-11-11

| | | | | |
|--|--|-----------------------|--|----------------|
| TEMAT | „BUDOWA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT (BUDYNEK WEJŚCIOWY, BOKSY DLA PSÓW Z POMIESZCZENIAMI GOSPODARCZYMI, KOCIARNIA, KWARTANTNA, CHŁODNIE, SKŁADY DREWNA I OPALU) WRAZ Z NIEZBIEDNĄ INFRASTRUKTURĄ (DROGI, PARKINGI, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, SZAMBA, ORAZ SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPCHODNYCH)“ | | | |
| ADRES | Zabrze, ul. Bytomska, dz. nr 548/30, 487/30, 488/30, 543/45, 544/45, 441/50, 448/51, 440/45 | | | BRANŻA P.W. |
| NAMNA RYS. | Boksy dla psów - Segment D - instalacje elektryczne | | | ELEKTR. |
| NAZWIŚKO | NR UPR. | PODPIS | NR RYS. | IŁOŚĆ RYS. |
| 01 | 11.11.2019 | ZM | Zmiana typu i mocy opraw oświetleniowych | 29 |
| AUTOR PROJ. | mgr inż. Zbigniew Manecki | SLK/1868/ /PWOE/07 | EL-10 | 01 |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Anna Manecka | SLK/1812/ /PWOE/07 | REWIZJA | SKALA |
| Tabela rewizyjna | | | | 1:100 |
| Studio Architektury, Arkadiusz Piomecki - 41-813 Zabrze, ul. Dworska 18A/8 tel/fax (32) 630 18 11 | | | | |