

2019 październik

TEMAT	„BUDOWA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT (BUDYNEK WEJŚCIOWY, BOKSY DLA PSÓW Z POMIESZCZENIAMI GOSPODARCZYMI, KOCIARNIA, KWARANTANNA, CHŁODNIE, SKŁADY DREWNA I OPAŁU) WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (DROGI, PARKINGI, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, SZAMBA, ORAZ SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH)"
ADRES	Zabrze, ul. Bytomska, dz. nr 548/30, 542/45, 487/30, 488/30, 543/45, 544/45, 441/50, 448/51, 440/45
BRANŻA	P.W. SANIT.

NAZWA RYS.	Budynek boksów.Rzut parteru. Instalacje wentylacyjne cz.2.				
	NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS	NR RYS.	ILOŚĆ RYS.
AUTOR PROJ.	mgr inż. Anna Szwengiel Budzyńska	SLK/2784/PWOK/08		W.05	
				SKALA 1:50	

Studio Architektury, Arkadiusz Płomecki - 41-813 Zabrze, ul. Dworska 18A/8 tel/fax (32) 630 16 11

OZNACZENIA

- przewód nawiewny
- przewód wywiewny
- nawiewnik
- Vr=35m3/h
- Vr=100m3/h
- wywiewnik
- kratka przepływowa w dolnej części drzwi powierzchnia czynna min. 220cm2

UWAGI

1. Przewody prowadzić pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszonego lub obudować.
2. Zapewnić klapy rewizyjne do dostępu do central wentylacyjnych.
3. Przejścia przez dach wykonać jako szczelne.