LEGENDA:

- RURA OCHRONNA
- LINIE KABLOWE nN
- LINIE KABLOWE nN – OŚWIETLENIE
- ZK – ZŁĄCZE KABLOWE
- OPRAWA OŚWIETLENIA ZEW. – STOJĄCA
- OPRAWA OŚWIETLENIA ZEW. – PARKOWA
- OPRAWA OŚWIETLENIA ZEW. – NAŚWIETLACZ

Z1 – Słup oświetleniowy SO9/3 z fundamentem B–120 o parametrach:
- wysokość słupa h=9m;
- grubość blachy 3mm;
- wysięgnik jednoramienny W20/1/1/1 – wysokość 1m, wysięg 1m, odchylenie 5°;
- 1 oprawa oświetleniowa typu RACER Mini ze źródłem światła LED 95W; 11500lm
- wysokość zawieszenia oprawy – 10m;

Z2 – Słup oświetleniowy SO9/3 z fundamentem B–120 o parametrach:
- wysokość słupa h=9m;
- grubość blachy 3mm;
- wysięgnik jednoramienny W20/1/1/2 – wysokość 1m, wysięg 1m, odchylenie 5°;
- 2 oprawy oświetleniowe np. typu RACER Mini ze źródłem światła LED 95W; 11500lm
- wysokość zawieszenia opraw – 10m;

- STUDNIA KABLOWA SK–1
- STUDNIA KABLOWA SK–2
- RURA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ

1 - BUDYNEK WEJŚCIOWY
2 - BOKSY DLA PSÓW
3 - KOCIARNIA
4 - KWARANTANNA
5 - CHŁODNIE, SKŁAD OPAŁU, SKŁAD DREWNA
6 - MIEJSCE NA KONTENERY NA ŚMIECI
7 - TERENY REKREACYJNE
8 - WYBIEGI DLA PSÓW
9 - WJAZD NA TERENU

NOWE NASADZENIA

WEJŚCIA DO BUDYNKÓW

Tabela rewizyjna

Nr	Data	Autor	Zakres zmian
01	11.11.2019	ZM	Zmiana typu i mocy opraw oświetleniowych

2019-11-11

TEMAT	„BUDOWA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT (BUDYNEK WEJŚCIOWY, BOKSY DLA PSÓW Z POMIESZCZENIAMI GOSPODARCZYMI, KOCIARNIA, KWARANTANNA, CHŁODNIE, SKŁADY DREWNA I OPAŁU) WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (DROGI, PARKINGI, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, SZAMBA, ORAZ SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH)"				
ADRES	Zabrze, ul. Bytomska, dz. nr 548/30, 487/30, 488/30, 543/45, 544/45, 441/50, 448/51, 440/45				BRANŻA P.W. ELEKTR.
NAZWA RYS.	Plan zagospodarowania terenu				
	NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS	NR RYS.	ILOŚĆ RYS.
AUTOR PROJ.	mgr inŪ Zbigniew Manecki	SLK/1868/ /PWOE/07		EL-01	29
SPRAWDZAJĄCY	mgr inŪ Anna Manecka	SLK/1812/ /PWOE/07		REWIZJA 01	SKALA 1:500

Studio Architektury, Arkadiusz Płomecki - 41-813 Zabrze, ul. Dworska 18A/8
tel/fax (32) 630 18 11