-0,94

-0,96 = 254,54

-0,94

3

3

2

2

2

2

1

5%

-0,02

-0,02

±0,00 = 255,5 m n.p.m.

-0,06 = 255,44

-0,12 = 255,38

-0,18 = 255,32

-0,24 = 255,26

-0,30 = 255,20

-0,36 = 255,14

-0,34

-0,90 = 254,80

-0,78 = 254,72

-0,66 = 254,84

-0,54 = 254,66

-0,42 = 254,08

0,4m nad dachem, 1200m3/h
wyrzutnia dachowa 500x500mm

centrala nawiewno-wywiewna
podwieszana 1200m3/h
Nel=2x1,8kW 400V
Ng=8,0kW

centrala nawiewno-wywiewna
podwieszana 1200m3/h
Nel=2x1,8kW 400V
Ng=8,0kW

0,4m nad dachem, 1200m3/h
czerpnia dachowa 500x500mm

wentylator łazienkowy
włączanie za świetlem
0,15kW 230V
wyrzutnia dachowa Ø160
0,8m ponad dachem

Vw=50m3/h

E. SEGMENT A i B

OZNACZENIA

- przewód nawiewny
- przewód wywiewny
- nawiewnik

wywiewnik

beton zwykły na podkładzie z folii polietylenowej gr. min. 50mm

UWAGI

1. Przewody prowadzić pod stropem w przestrzeni nad podwieszanego sufitu podwieszanego lub obudowie.
2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) przewody wentylacyjne należy wyprowadzić ponad dach budynku.
3. Przyjęto przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej.
4. Przyjęto przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej.
5. Przyjęto przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej.

2019 październik

TEMAT	„BUDOWA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT (BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY, BOKSY DLA PSÓW Z POMIESZCZENIAMI GOSPODARCZYMI, KOCIARNIA, KWARANTANNA, CHLODNIE, SKŁADY DREWNA I OPAŁU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (DROGI, PARKINGI, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, ŁZAMBA, ORAZ SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH)"				BRANŻA: P.W.
ADRES	Zielonki, ul. Bytomska, dz. nr 84/39, 84/40, 497/39, 498/39, 543/45, 544/40, 441/99, 449/91, 449/45				SANIT.
NAZWA RYS.	Budynek bokseów.Rzut parteru. Instalacje wentylacyjne cz.5.				
	NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS	NR RYS.	5.060 RYS.
AUTOR PROJ.	mgr inż. Anna Szczygieł Budyńska	SLDS/0/PW/2009		W.07	
				SKALA	1:50

Studio Architektury, Arkadiusz Pieszecki - 41-513 Zielonki, ul. Dworska 18A/8
telefon (32) 650 19 11