



- LEGENDA**
- Zwody pionowe  $\varnothing 8\text{mm}$  w rurze ochronnej z polietylenu sieciowanego o grubości min. 3mm, prowadzone pod elewacją
  - zwód poziomy z drutu stalowego, ocynkowanego  $\varnothing 8\text{mm}$  na wspornikach dachowych
  - zwód poziomy z drutu stalowego, ocynkowanego  $\varnothing 8\text{mm}$  na wspornikach dachowych
  - złącze kontrolne 2-śrubowe, 30j drut-taśma, w chodniku
  - złączka uniwersalna
  - złącze do rynny okapowej

- UWAGI:**
- Zwody poziome prowadzić na wspornikach dachowych.
  - Przewody odprowadzające prowadzić w bruzdzie w ścianie, w rurze grubościennej z polietylenu usieciowanego  $\varnothing 32$  pod tynkiem, w warstwie docieplenia.
  - Do zwodów na dachu połączyć wszystkie metalowe kominki, wentylatory, rynny i blendy.

2015-12-11					
TEMAT	BUDOWA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT (BUDYNEK WEJŚCIOWY, BOKSY DLA PSÓW Z POMIESZCZENIAMI GOSPODARCZYMI, KOCIARNIA, KWARANTANNA, CHŁODNIE, SKŁADY DREWNA I OPALU) WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ (DROGI, PARKINGI, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, SZAMBA, ORAZ SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH)				
ADRES	Zabrze, ul. Bytomska, dz. nr 548/30, 487/30, 488/30, 543/45, 544/45, 441/50, 448/51, 440/45			BRANŻA	P.W.
NAZWA RYS.	Rzut dachu - instalacje odgromowa i uziemienia			ELEKTR.	
AUTOR PROJ.	SLK/1868/ /PWOE/07	NR UPR.	PODPIS	NR RYS.	ILOŚĆ RYS.
SPRAWDZAJĄCY	SLK/1812/ /PWOE/07			SKALA	1:100
Stúdio Architektury, Arkadiusz Piłonecki - 41-813 Zabrze, ul. Dworska 18A/8 tel/fax (32) 630 18 11					