



BZP.271.67.2020.MZ

Zabrze, dn. 14.10.2020 r.

B 1054

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ
oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Sprawę prowadzi:

Biurowo Zamówień
Publicznych
ul. Powstańców
Śląskich 5-7
41-800 Zabrze
tel./fax
(32) 37-33-516;
(32) 37-33-537.

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. dalej Pzp), Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść SIWZ, oraz przedłuża termin składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:

***Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zabrze
przy ul. Bytomskiej***

Pytanie 1

Dotyczy stolarki okiennej i drzwiowej boksów.

Prosimy o uściślenie czy okna O1-O6 mają być wykonane jako PCV czy aluminiowe. W przedmiarach występują jako okna PCV poz.131 – 135. W opisie uwagi rys. BZ.08 okna mają być w kolorze srebrnym RAL9006, szklenie szkłem pojedynczym. Dla okien PCV nie ma takiej okleiny oraz nie ma możliwości szklenia szkłem pojedynczym. Prosimy również o podanie parametrów szkła dla okien oraz wyposażenia.

Prosimy o potwierdzenie, iż drzwi DZ1- DZ3 oraz ścianki S4 mają być wykonane jako aluminiowe. Prosimy o podanie wyposażenia.

Pytanie 2

Dotyczy stolarki okiennej i drzwiowej budynku wejściowego.

Prosimy o uściślenie czy okna O1-O7 mają być z PCV czy aluminiowe. W przedmiarze występują jako PCV. Prosimy o podanie parametrów szkła i wyposażenia. Na rzutach dla niektórych okien jest informacja, iż mają być wyposażone w wywietrzniki ciśnieniowe. Czy dotyczy to wszystkich okien?

Prosimy o potwierdzenie, iż drzwi DZ1- DZ3 mają być aluminiowe. Prosimy o podanie wyposażenia.

Pytanie 3

Dotyczy stolarki okiennej i drzwiowej budynku kociarni.

Prosimy o uściślenie czy okna O1-O4 mają być wykonane jako PCV czy aluminiowe. W przedmiarze występują one jako wykonane z PCV. W opisie uwagi rys. CK.08 okna mają być w kolorze srebrnym RAL9006, szklenie szkłem pojedynczym. Dla okien PCV nie ma takiej okleiny oraz nie ma możliwości szklenia szkłem pojedynczym. Prosimy również o podanie parametrów szkła.

Prosimy o potwierdzenie, iż ścianki S1-S4 mają być wykonane jako aluminiowe. W zestawieniu okien brak jest takiej informacji. Prosimy o podanie wyposażenia.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr. Katarzyna Dzióbka
Metropolia



Naczelnik Wydziału
Biurowo Zamówień Publicznych
mgr. Monika Orłowska
Inspektor
mgr. Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze**Pytanie 4**

Dotyczy stolarki okiennej i drzwiowej budynku kwarantanny.

Prosimy uściślenie czy okna O1, O5 mają być wykonane jako PCV czy aluminiowe. W przedmiarze występują one jako wykonane z PCV. W opisie uwagi rys. DZ.08 okna mają być w kolorze srebrnym RAL9006, szklenie szkłem pojedynczym. Dla okien PCV nie ma takiej okleiny oraz nie ma możliwości szklenia szkłem pojedynczym.

Prosimy o potwierdzenie, iż ścianki S4-S7 mają być wykonane jako aluminiowe. W zestawieniu okien brak jest takiej informacji. Prosimy o podanie wyposażenia.

Odpowiedź dotyczy pytań od 1 do 4

Okna zastosować wg opisów zestawień okien, które Zamawiający dołącza w załączeniu. Szklenie wg producenta z zastrzeżeniem wskazanych na zestawieniach współczynników. Wywietrzniki w oknach zastosować jak pokazano na rzutach i zestawieniach. W projekcie przyjęto okna PCV srebrne, dostępne na rynku. Drzwi wg opisów zestawienia dołączonych w załączeniu.

Pytanie 5

Według SIWZ punktu 12. Opis sposobu obliczenia ceny „Zamawiający dopuszcza zastosowanie

kalkulacji własnej zamiast przywołanych w przedmiarach KNR – ów z zastrzeżeniem, że wszystkie opisy pozycji zapisane w kosztorysach ofertowych muszą być zgodne z opisami pozycji w przedmiarach robót. Zakres robót wyceniony przez wykonawcę wg kalkulacji własnej musi być identyczny z odpowiadającym mu zakresem wg KNR wyszczególnionym w przedmiarze robót.”

W świetle odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 5 z dnia 01.10.2020 r., prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający podtrzymuje ww. zapis SIWZ punktu 12, dotyczący możliwości obliczenia ceny poprzez zastosowanie kalkulacji własnej.

Odpowiedź 5

Zamawiający podtrzymuje zapisy punktu 12 SIWZ.

Pytanie 6

Zaprojektowane w projekcie kątowniki równoramienne 45x45x8 nie są już dostępne na rynku; największa grubość ścianki dla kątownika 45x45 to 5mm, natomiast najmniejszy kątownik

o grubości ścianki 8mm to 50x50. Prosimy o informację jaki element ma być zastosowany w zastępstwie kątownika 45x45x8 mm. Prosimy również o podanie grubości ścianek pozostałych elementów tj. grubości ścianek dla rur kwadratowych 80x80mm zastosowanych w budynku kociarni i przy boksach dla psów oraz kątownika 50x50 zastosowanego przy boksach dla psów.

Odpowiedź 6

W przypadku niedostępności wykazanych w pytaniu kształtowników zastosować należy kątowniki 50 x 50 x 8 mm, rurę kwadratową 80 x 80 x 5 mm.

Pytanie 7

Prosimy o uszczegółowienie elementów rodzaju siatki dla ogrodzenia boksów budynku kwarantanny. W projekcie jest jedynie informacja, iż siatka ma być ocynkowana i powlekana w kolorze srebrnym.


ZASTĘPCA
PREZIDENTA MIASTA
mgr Andrzej Kuczyński


Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień i Umów
mgr Izabela Gradowska

Insp.ektor


mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

Odpowiedź 7

Dla krat, siatek pomiędzy wolierami i ogrodzenia boksów powinny mieć oczka o wymiarach maksymalnie 5x5 cm. Grubość metalowych prętów stosowanych w zagrodach powinna wynosić 4,5mm, a grubość drutu w siatkach ogrodzeniowych 2 mm.

Pytanie 8

Ze względu na kosztorysowy sposób rozliczenia przedmiotowego postępowania prosimy o doprecyzowanie opisu technicznego architektury, tak aby opis był kompatybilny z częścią rysunkową. Proszę o jednoznaczną informację dotyczącą materiałów budowlanych (wraz z ich grubością) z których ma zostać wykonany dany segment oraz uzupełnienie przedmiarów robót o brakujące elementy.

Odpowiedź 8

Zamawiający w załączeniu udostępnia doprecyzowany opis architektury.

Pytanie 9

Proszę o podanie warstw dachowych oraz warstw posadzkowych wejścia (oś X-Y) w budynku Kociarni.

Odpowiedź 9

Zamawiający udostępnia przekrój z zaznaczonymi warstwami dachu i posadzki budynku kociarni.

Pytanie 10

Proszę o uszczegółowienie grubości termoizolacji na ścianach budynku kociarni.

Odpowiedź 10

Grubość termoizolacji na ścianach kociarni – 8 cm zgodnie z przekrojem i opisem udostępnionym w załączeniu.

Pytanie 11

Proszę o jednoznaczną informację w jaki sposób mają zostać wykończone ściany oraz sufity kociarni, boksów dla psów oraz budynku kwarantanny i wejściowego. Proszę o podanie konkretnych rozwiązań materiałowych i uzupełnienie przedmiarów o te pozycje.

Odpowiedź 11

Ściany w kociarni, boksach dla psów, kwarantannie i budynku wejściowym wg uszczegółowionego opisu udostępnionego w załączeniu.

Pytanie 12

Proszę o jednoznaczną odpowiedź jaka nawierzchnia ma zostać wyceniona w pom. woliera budynek kociarni - nawierzchnia trawiasta czy kostka betonowa. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź 12

W pomieszczeniu woliera należy wykonać nawierzchnię z kostki betonowej (w miejscach gdzie narysowano kostkę betonową) i nawierzchnię trawiastą (w miejscach gdzie narysowano nawierzchnię trawiastą).

ZASTĘPCA
PREZIDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba

Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Zdzisław Orłowski

Inspektor
mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

Jednocześnie, zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający **przedłuża termin składania ofert** w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dzień **23.10.2020r. godz. 09.00**

W konsekwencji, zmianie ulega treść punktu **8.1., 9., 11.1., i 11.3.** SIWZ i otrzymuje następujące brzmienie:

8.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: **400.000,00 PLN** (słownie: czterysta tysięcy złotych 0/00) zabezpieczającego ofertę na okres 30 dni, **tj. od 23.10.2020r. do 21.11.2020r.**

9. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30 dni**

tj. od 23.10.2020 r. do 21.11.2020 r.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.1. Oferta musi być złożona w

**Biurze Zamówień Publicznych, Urząd Miejski w Zabrzu,
41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 219
najpóźniej do dnia 23.10.2020 r. do godz. 09:00**

**11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2020 r. w Urzędzie Miejskim w Zabrzu,
ul. Powstańców Śląskich 5-7 w pok. nr 223 o godz. 09:30**

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

Dokonane wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ wiążą Wykonawców z chwilą powzięcia wiadomości

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Mańka-Szulik

Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Joanna Orłowska

Załączniki:

1. AZ.09_Budynek_wejściowy_- zestawienie_okien.pdf
2. AZ.10_Budynek_wejściowy_- zestawienie_drzwi.pdf
3. BZ.07_Zestawienie_drzwi_- boksy.pdf
4. BZ.08_Zestawienie_okien_- boksy.pdf
5. CK.08_Zestawienie_okien_- kociarnia.pdf
6. CK.09_Zestawienie_drzwi_- kociarnia.pdf
7. DZ.07_Zestawienie_drzwi_- kwarantanna.pdf
8. DZ.08_Zestawienie_okien_- kwarantanna.pdf
9. Opis_schronisko_architektura.pdf
10. Przekroj_kociarnia.pdf

Inspektor

mgr Monika Zdeb