

Katowice dnia 14.11.2019 r.

Region Południowy  
Stanowisko ds. Uzgodnień Dokumentacji  
Sebastian Huss  
e-mail: Sebastian.Huss@telkol.pl  
tel. 32 710 14 51  
Nr pisma: RU204-504-769/2019

**LPW Sp. z o.o.**  
ul. Żeliwna 38  
40-599 Katowice

Dotyczy: wywiadu branżowego dla zadania "Wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn.: Budowa drogi Nowo - Hagera" w Zabrze.

PKP Telkol Sp. z o.o. w odpowiedzi na pismo nr P021/011/AP/PI\_01 zwraca 1 egz. planu sytuacyjnego (rys. 2.1,-2.3) z naniesioną orientacyjnie trasą naszego kabla teletechnicznego z następującymi uwagami:

1. Jest to kabel ziemny ułożony na głębokości 0,8 – 1,2 m. Głębokość ta mogła ulec zmianie na wskutek prac niwelacyjnych terenu.
2. Przed przystąpieniem do robót ziemnych w miejscach kolizyjnych należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego usytuowania urządzeń.
3. W opracowywanych projektach branżowych należy uwzględnić wykonanie zabezpieczeń i odległości przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z naszym kablem zgodnie z obowiązującymi w tym względzie normami i przepisami prawa lub/i opracować projekt przebudowy naszego kabla teletechnicznego na kolizyjnych odcinkach.
4. Projekt ten należy uzgodnić w tutejszym Regionie.
5. Z uwagi na przebiegające w kablu obwody związane z bezpieczeństwem prowadzenia ruchu pociągów należy przebudować i przełączyć kabel w sposób bezprzerwowy. Włączenie oraz pomiary będą wykonywane przez pracowników PKP Telkol Sp. z o.o. na podstawie odrębnego zlecenia.
6. Trasa przebudowanego odcinka kabla musi być usytuowana tak, by nie generowało to kosztów dotyczących opłat związanych z zapewnieniem służebności przesyłu i dostępu do w/w kabla.
7. Wszelkie roboty ziemne w miejscu zbliżenia się do kabla miedzianego Spółki PKP Telkol Sp. z o.o. na odległość mniejszą niż 2m, należy prowadzić pod nadzorem technicznym wyznaczonego pracownika tut. Regionu.
8. Nowobudowaną infrastrukturę podziemną w miejscach skrzyżowań z czynnym kablem telekomunikacyjnym, należy posadowić poniżej istniejącego kabla, a kabel ten należy zabezpieczyć rurą dwudzielną.
9. Wystąpienie o płatny nadzór techniczny należy kierować na adres: PKP Telkol Sp. z o.o. Region Południowy ul. Sądowa 7, 40-078 Katowice (e-mail: [Katowice@telkol.pl](mailto:Katowice@telkol.pl) z dwutygodniowym wyprzedzeniem).

Z poważaniem

**Z-CA DYREKTORA REGIONU**

  
**Wiesław Ignatiuk**



**PKP TELKOL sp. z o.o.**  
**REGION POŁUDNIOWY**  
 Zespół RUI2.11  
 Gliwice

*KABEL PKP Telkol.*

KIEROWNIK ZESPOŁU  
 Utrzymywania  
 Z up. *Janusz Beer*

## LEGENDA:

- — — — — zakres inwestycji
- — — — — proj. krawędzie drogi
- - - - - proj. oś drogi

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	LPW SP. Z O.O. UL. ŻELIŃNA 38, 40-599 KATOWICE		
OBIEKT:	WYKONANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA PN.: BUDOWA DROGI NOWO-HAGERA		NUMER RYSUNKU: 2.1
ADRES:	ZABRZE, UL. WOLNOŚCI, UL. PAWLICZKA, UL. CMENTARNA, UL. BYTOMSKA		DATA: 09.2019
ETAP OPRACOWANIA:	PROJEKT KONCEPCYJNY		
BRANŻA:	DROGOWA		
NAZWA RYSUNKU:	PLAN SYTUACYJNY		SKALA: 1:1000
INWESTOR:	MIASTO ZABRZE - PREZYDENT MIASTA URZĄD MIEJSKI, UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 5-7, 41-800 ZABRZE		FORMAT: 594x1300
PROJEKTANT:	Mgr inż. Aleksander PANKOWSKI	SLK/7730/PBD/18	<i>AKS</i>
SPRAWDZAJĄCY:		IMIĘ I PRZYMISŁO:	PODPIS:
OPRACOWUJĄCY:		IMIĘ I PRZYMISŁO:	PODPIS:







