

Zabrze 29.10.2019



SEKRETARIAT
tel. 32 7880 301
32 2716 468
fax 32 7880 309
32 2717 140
email: zpec@zpec.pl

DYSPOZYTOR
POGOTOWIE
CIEPŁOWNICZE
32 7880 361
32 7880 366
32 2713 709

DZIAŁY:

BIURO OBSŁUGI
INTERESANTA
32 7880 306

ORGANIZACYJNO
PRAWNY
32 7880 311

FINANSOWO
KSIĘGOWY
32 7880 320

KADR
32 7880 330

REMONTÓW
I INWESTYCJI
32 7880 340

SPRZEDAŻY
32 7880 350

EKSPLOATACJI
32 7880 360

MARKETINGU I
PLANOWANIA
ROZWOJU
32 7880 370

ZAPLECZE
WARSZTATOWE
MAGAZYNOWE
32 3705 776

REJON SIECI
CIEPLNYCH
32 3705 775

KOTŁOWNIA
OSIEDŁOWA
HELENKA
32 2722 421

KOTŁOWNIA
OSIEDŁOWA
ROKITNICA
32 2722 647

Nasz znak: TPIKu/62/19/3458
Wasz znak: PO21/003/AP/PI_01

LPW Sp. z o.o.
Ul. Żeliwna 38
40-599 Katowice

Dotyczy: uzgodnienia budowy drogi Nowo - Hagera w Zabrzu.

W odpowiedzi na pismo w załączeniu przesyłamy plany sytuacyjne wraz z opisem:

Rys.2.1.- przez działkę o numerze 1407/11, która jest własnością ZPEC Sp. z o.o., projektowany jest przebieg drogi łączącej nowoprojektowane rondo z ulicą Cmentarną. Ze względu na zbyt bliską odległość projektowanej drogi do krawędzi istniejącego budynku magazynowego ZPEC Sp. z o.o. oraz niecelowe dla Spółki pozostawienie części terenu po drugiej stronie projektowanej drogi (teren ten nie będzie wykorzystany i tym samym staje się dla Spółki bezprzedmiotowy) **nie wyrażamy zgody** na zaproponowaną trasę jej przebiegu. Drogi należy zaprojektować tak, aby jej trasa przebiegała wzdłuż krawędzi naszej działki (działka zaznaczona kolorem zielonym).

Rys. 2.2 – przez wskazany obszar przebiega nasza sieć wysokoparametrowa, magistralna 2 x Dn 600 preizolowana podziemna wraz z komorami 1 i 2 (kolor fioletowy) oraz napowietrzna wraz z podporami 3 i 4 (kolor żółty). Zarówno sieć podziemna jak i napowietrzna oraz komory i podpory kolidują z projektowaną trasą drogi. W związku z powyższym sieć na odcinku A-B należy przebudować na podziemną w systemie rur preizolowanych. Prace te należy wykonać na koszt inwestora. Projekt ewentualnej przebudowy sieci magistralnej 2 x Dn 600 należy przedłożyć do uzgodnienia w ZPEC Sp. z o.o.

Rys. 2.3 – bez uwag.

Załączniki: 3 szt. (plan syt., operat powykonawczy).

Kopia: D.TP.

Do wiadomości: UM Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7,
Wydział Inwestycji i Remontów



PREZES ZARZĄDU
inż. Lesław Ziotorowicz
DYREKTOR