



WPESW 31.12.2019

(00)559007734885169953



PS/1831/4059/2019/3

Katowice, 30 grudnia 2019 r.

**LPW Spółka z o.o.**

**ul. Żeliwna 38**

**40 - 599 Katowice**

W odpowiedzi na Państwa pismo P021/002/AP/PI\_01 z dnia 19.09.2019 r. dotyczące wywiadu branżowego, wydania wstępnych warunków technicznych dla zadania pn.: „Wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn.: Budowa drogi Nowo-Hagera”, Górnosławskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna przesyła w załączeniu rysunek pt.: „Plan sytuacyjny” sporządzony na 3 arkuszach kopii mapy zasadniczej terenu w rejonie ulic: Bytomska, Cmentarna, Pawliczka, Wolności w Zabrze z wskreślonymi orientacyjnie: (kolorem zielonym) trasą wodociągu magistralnego DN 800 mm; (kolorem brązowym) trasą wodociągu magistralnego DN 600 mm; (kolorem niebieskim) trasą wodociągu magistralnego DN 500 mm; (kolorem czerwonym) trasą wodociągu PE 315 mm; (kolorem czarnym) trasą wodociągu PE 160 mm. Strefy techniczne (ochronne) dla ww. wodociągów wynoszą odpowiednio: dla wodociągów DN 800 mm i DN 600 mm - po min. 5,0 mb z obu stron; dla wodociągu DN 500 mm po min. 4,0 mb z obu stron; dla wodociągów PE 315 mm i PE 160 mm po min. 3,0 mb z obu stron, licząc od ich osi. Zastrzegamy sobie prawo dostępu w ramach stref technicznych w celach związanych z usuwaniem awarii oraz konserwacją wodociągów. Zaplanowana trasa nowej drogi koliduje z odcinkami ww. wodociągów. Wodociągi w miejscach skrzyżowań z planowanym przebiegiem drogi nie posiadają zabezpieczeń na znoszenie obciążeń i drgań wynikających z ruchu pojazdów mechanicznych. Projekt budowlany nowej ulicy winien uwzględniać wykonanie zabezpieczeń na okoliczność wystąpienia awarii wodociągów (wycieku wody pod ciśnieniem). Wobec powyższego Spółka będzie wymagała zaprojektowania i wykonania przebudowy odcinków wodociągów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (komory technologiczne, armatura wodociągowa) w zakresie pasa drogowego nowej drogi. Szczegóły dotyczące warunków technicznych przebudowy wodociągów zostaną wydane po przyjęciu przez inwestora ostatecznej wersji przebiegu planowanej trasy drogi. W przypadkach prowadzenia prac w obszarach ww. stref technicznych wodociągów należy do naszej Spółki zlecać nadzory nad robotami. Nadzory są wykonywane odpłatnie.

Przy dalszej korespondencji w tej sprawie prosimy powoływać się na znak niniejszego pisma.

Otrzymują:

1. Adresat
2. OES Czarny Las
3. PS a/a

Dyrektor  
Pionu Sieci Dystrybucji  
*[Podpis]*  
Jerzy Muszer

Kierownik  
Wydziału Eksploatacji Sieci

Osoba do kontaktu: Andrzej Skrzypczyk tel. 32 6038788, e-mail: a.skrzypczyk@gpw.katowice.pl

Strona 1 z 1