



Prezydent Miasta Zabrze

BZP.271.4.2021.EK

Zabrze, dn. 30.03.2021 r.

B 294

Wyjaśnienia treści SWZ

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. dalej Pzp), Zamawiający wyjaśnia treść SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zamówienia pn.:

Sprawę prowadzi:

Biurow Zamówień
Publicznych
ul. Powstańców
Śląskich 5-7
41-800 Zabrze
tel./fax
(32) 37-33-516;
(32) 37-33-427.

**„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych
z salą gimnastyczną przy ul. Franciszkańskiej 4 w Zabrzu”**

Pytanie 1:

Proszę określić czy siłownik (teleskopowy) OK1 i OK2 ma otwierać czy uchylać bo skoro okno uchylno otwierane to jeden siłownik nie obsłuży dwóch funkcji, lub czy można zastosować siłownik łańcuchowy elektryczny do uchylania?

Odpowiedź 1:

Zgodnie z założeniami – wybrane skrzydła okienne okien OK1 i OK2 muszą być tak skonstruowane, aby możliwe było ich **zdalne uchylanie (funkcja przewietrzania)** – elementy sterujące umocowane w miejscu łatwo dostępnym dla użytkowników. Uchylanie może być realizowane przy użyciu siłowników teleskopowych jak również dopuszcza się zastosowanie siłownika łańcuchowego elektrycznego pod warunkiem, że okno w pozycji zamkniętej zapewni odpowiednią szczelność. Dodatkowo wskazane skrzydła muszą umożliwiać ich otwieranie do środka pomieszczenia (celem zapewnienia możliwości umycia skrzydeł nieotwieralnych). **Otwieranie może być realizowane ręcznie** (jako niepowiązane z funkcją uchylania zdalnego).

Pytanie 2:

Mając na względzie szeroką odpowiedzialność potencjalnego Wykonawcy, wynikającą z postanowień wzoru umowy, jak również złożoność zamówienia oraz czas potrzebny na sporządzenie oferty, wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert. Po szczegółowej analizie dokumentacji przetargowej, stwierdzamy że zakres zamówienia wymaga skierowania zapytań o cenę do dostawców oraz producentów materiałów i urządzeń. Firmy te, w tak krótkim terminie, jaki nałożył na wykonawców Zamawiający, nie są w stanie przygotować stosownych analiz i wycen. Przedłużenie terminu złożenia ofert umożliwi potencjalnym wykonawcom przygotowanie rzetelnej oferty i właściwe skalkulowanie ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Prezydent Miasta Zabrze

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuję, iż pismem pn.: *Zmiana treści SWZ* z dnia 26.03.2021 r., B. 291 przesunął termin składania ofert na dzień 07.04.2021 r.

Pytanie 3:

Proszę o informację jaką odporność EIS mają mieć drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe dymoszczelne (DWS)?

Odpowiedź 3:

Drzwi dzielące korytarze o długości większej niż 50m na mniejsze odcinki, zgodnie z aktualnymi uwarunkowaniami prawnymi, powinny spełniać wymóg dymoszczelności (Sa i S200) potwierdzony badaniami przeprowadzonymi zgodnie z aktualną normą PN-EN 1634-3 (ocena dymoszczelności) lub normą równoważną. Należy zatem zapewnić dla drzwi o oznaczeniu projektowym „DWS” parametr dymoszczelności Sa i S200 na **60 minut** (czyli oznaczenie dla drzwi dymoszczelnych **S60**).

Klasy dymoszczelności drzwi Sa i S200 określa się zgodnie z Polską Normą dotyczącą klasyfikacji ogniowej ustalonej na podstawie badań odporności ogniowej (§ 208a ust.5 warunków technicznych).

Uwaga: zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami drzwi „DWS” **nie muszą** wykazywać parametrów szczelności ogniowej (**E**) ani izolacyjności ogniowej (**I**) – wystarczy S60 zgodnie z powyższymi parametrami.

Dokonane wyjaśnienia treści SWZ wiążą Wykonawców z chwilą powzięcia wiadomości

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzióba

Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Anna Wojnowska-Fuks

Starszy Inspektor
mgr Ewa Kuźma

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Mańka-Szulik