



Prezydent Miasta Zabrze

BZP.271.4.2021.EK

Zabrze, dn. 08.04.2021 r.

B 012

Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. dalej Pzp), Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zamówienia pn.:

„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych z salą gimnastyczną przy ul. Franciszkańskiej 4 w Zabrzu”

Sprawę prowadzi:

Biurowo Zamówień
Publicznych
ul. Powstańców
Śląskich 5-7
41-800 Zabrze
tel./fax
(32) 37-33-516;
(32) 37-33-537.

Pytanie 1:

Dokumentacja projektowa cz. architektoniczna zakłada montaż 168 nawiewników higrosterowalnych w pkt. „3.3.11 NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE OKIENNE ORAZ WYMIANA USZCZELEK” Opisu technicznego, brak odwzorowania powyższych prac w przedmiarze robót proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź 1:

Pozycja 209 przedmiaru obejmuje wymianę uszczelek w istniejących oknach – zakłada się wymianę w ilości do 2500mb (zakładana, zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym wymiana do 50% uszczelek w oknach istniejących).

Projekt zakłada również montaż w istniejących skrzydłach okiennych nawiewników higrosterowalnych z przymknięciem manualnym spełniających wymogi określone w pkt. 3.3.11 opisu technicznego. Zakładana ilość minimalna 1 nawiewnik na każde okno. Uzupełniono przedmiar o brakujące dane – pozycja 208.

Pytanie 2:

1. PROJEKT WYKONAWCZY

Zgodnie z informacją zawartą w PW należy przy drzwiach zamocować trzycyfrowe oznaczenie sal:

6.3 Wymalowania wewnętrzne:

„- przy każdych drzwiach należy zamocować trzycyfrowe oznaczenie sali = ze styroduru 1cm naklejanego na ścianę o wysokości cyfr 15cm; styrodur wybarwiony w analogicznym intensywnym kolorze;”

W przedmiarze brak pozycji związanych z wycięciem, naklejeniem i malowaniem cyfr ze styroduru.

W związku z powyższym w celu prawidłowej wyceny przez wszystkich wykonawców prosimy o :

- wprowadzenie do przedmiaru pozycji związanej z wykonaniem cyfr ze styroduru oraz ich naklejeniem i malowaniem

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba



Naczelnik Wydziału
Biurowo Zamówień Publicznych
mgr Anna Wojnowska-Furman

Staszynski Inspektor
mgr Ewa Kuźma

Prezydent Miasta Zabrze

- podanie ilości cyfr które powinny być wykonane lub ilości drzwi przy których należy te cyfry nakleić
- podanie kroju cyfr

Odpowiedź 2:

Poz.214 uzupełnionego przedmiaru oraz pozycja 26 zestawienia materiałów obejmuje dostawę i montaż trzycyfrowych oznaczeń. Ilość trzycyfrowych oznaczeń ujęta w przedmiarze.

Krój liter – bez szeryfowy wyłuszczone np. ARIAL BOLD.

Przy każdych drzwiach do pomieszczeń użytkowych należy wykonać trzysymbolowe oznaczenia – przy założeniu, że pierwsza cyfra odpowiada numerowi kondygnacji (0-dla parteru, 1- dla I piętra, 2- dla II piętra). Ostateczne przypisanie numerów do pomieszczeń nastąpi na etapie realizacji w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły. Przy pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zamiast wprowadzać oznaczenia trzycyfrowe należy wykonać jako równorzędne oznaczenia identyfikujące konkretną toaletę (dla dziewczyn oraz dla chłopców) – wzór do uzgodnienia (wielkość symbolu nie przekroczy sumarycznej powierzchni jak dla oznaczeń trzysymbolowych).

Lokalizacja oznaczeń w odniesieniu do drzwi została ukazana na rysunkach AR.02.33 i 34.

Pytanie 3:

2. PROJEKT WYKONAWCZY

Informacja z PW:

6.2 Elementy dekoracyjne zewnętrzne:

"Zakłada się naklejenie na oby dwóch ścianach szczytowych budynku głównego napisu „zespół szkół mechaniczno-samochodowych” - napis wykonany ze styroduru grubości 3 cm, krój pisma ARIAL, wysokość liter 45cm (litery duże); litery wybarwione w tynku silikonowym; naklejane na elewację."

Ilość : 2 komplety

Przedmiar poz.30: „wycięcie i naklejenie liter ze styroduru o grubości 2 cm o wymiarach i kroju pisma wg PW...."

W związku z powyższą różnicą co do grubości styroduru, prosimy o jednoznaczne określenie grubości styroduru, który należy uwzględnić do wykonania napisu oraz ewentualne dokonanie zmian w przedmiarze lub projekcie.

Odpowiedź 3:

Należy przyjąć grubość zgodnie z przedmiarem tj. 2 cm.

Pytanie 4:

Pytanie dotyczy instalacji hydrantowej:

Proszę o podanie charakterystyki zaworu pierwszeństwa i sposobu podłączenia go do instalacji elektrycznej, o ile ma być podłączony.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba

Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Elżbieta Wojnowska-Fuks

Sta. sejm. inspektor
mgr Elżbieta Kuźma

Prezydent Miasta Zabrze

Odpowiedź 4:

Projekt zakłada montaż zaworu pierwszeństwa niezasilanego z instalacji elektrycznej - z uniwersalną nastawą różnicy ciśnień. Regulacja nastawy (zgodnie z wytycznymi wybranego Producenta zaworu) nastąpi na etapie realizacyjnym.

Średnica zaworu DN50. Dopuszczalne połączenie gwintowane lub kołnierzowe. Zawór musi spełniać wymagania normy PN-EN 1074 lub równoważnej.

W załączniku do odpowiedzi przesyła się przykładowy model zaworu - na wzór dla Oferentów.

Ponadto Zamawiający wprowadza zmiany do treści SWZ, tj.:

ZMIANA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ – OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA:

Jako załącznik do niniejszego pisma Zamawiający przedkłada uaktualniony przedmiar robót w zakresie instalacji elektrycznej.

Zmiana dotyczy zmiany wszystkich projektowanych pierwotnie przewodów miedzianych zwykłych typu YDY, YKSA czy też LgY na przewody bez halogenowe N2XH o klasie reakcji na ogień B2ca. Wszystkie przewody zwykłe miedziane wydane w dokumentacji projektowej należy wykonać jako wskazane powyżej. Średnice przewodów pozostają bez zmian zgodnie z dokumentacją projektową. Lokalizacja przewodów oraz podłączenia pozostają bez zmian zgodnie z dokumentacją projektową.

Dokumentacja projektowa została wykonana ponad 3 lata temu. Zgodnie z aktualnymi wymogami normatywnymi (związanymi z klasami reakcji na ogień kabli i innych przewodów), których powszechne stosowanie nastąpiło już po ukończeniu dokumentacji projektowej oraz ze względu na kwestie bezpieczeństwa użytkowników obiektu budowlanego (w większości niepełnoletni uczniowie szkoły) – należy wykonać w obiekcie okablowanie wskazanymi przewodami N2XH.

Dokonane wyjaśnienia i zmiany treści SWZ wiązą Wykonawców z chwilą powzięcia wiadomości

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba

Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Anna Wojnowska-Fuks

PREZYDENT MIASTA
Małgorzata Mańka-Szulik

Załączniki:

1. Poprawiony_PRZEDMIAR_-Roboty_budowlane_08.04.2021
2. Poprawiony_PRZEDMIAR_Instalacja_elektryczna_oraz_odgromowa_v17_08.04.2021
3. Model_zaworu_-_przykl._wzor