



Prezydent Miasta Zabrze

BZP.271.16.2021.MZ

Zabrze, dn. 10.06.2021 r.

B 491

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. dalej Pzp), Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zamówienia pn.:

„Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 39 w Zabrzu przy ul. Księcia Henryka Pobożnego 5”

Sprawę prowadzi:

Biurowo Zamówień
Publicznych
ul. Powstańców
Śląskich 5-7
41-800 Zabrze
tel./fax
(32) 37-33-516;
(32) 37-33-427.

Pytanie nr 1.

W związku z odpowiedzią nr 80 dot. kotła zamawiający, zamiast parametrów doboru kotłów, załączył kompletną treść karty katalogowej typoszerogu Ultragas kotłów Hoval, co:

- jednoznacznie wskazuje na danego producenta, zaprzeczając zasadom konkurencji rynkowej
- nie daje odpowiedzi, które parametry są istotne dla doboru zamiennego kotła.

Prosimy ponownie o podanie tabeli głównych parametrów (jak wspomniano w odpowiedzi na pytanie nr 16) pozwalających na dobór urządzeń zamiennych z oferty innych producentów.

Odpowiedź.

Kluczowe parametry kotła to:

- moc grzewcza nominalna dla 80/60stC - 12-65 kW
- modulacja palnika nie gorsza niż 20-100%
- ciśnienie robocze min/max 1/4-6 bar
- max temperatura robocza 85 st C
- sprawność kotła dla 80/60stC przy obciążeniu pełnym/30% - nie gorzej niż 98/108%

Pytanie nr 2.

W związku z późno udzielonymi odpowiedziami na zadane pytania prosimy o wydłużenie terminu składania ofert.

Dodatkowe pozycje dotyczące okien oraz materiał z jakiego mają być wykonane przyczyniają się do bezpośredniego zwrócenia się do producenta o wycenę stolarki okiennej.

W związku z dużą ilością zapytań ofertowych - czas przygotowania oferty przez producenta stolarki okiennej wynosi od 5 do 7 dni.

Zmiany dokonane w przedmiarach również powodują wydłużenie przygotowania oferty.



Główny Specjalista
ds. Zamówień Publicznych
mgr inż. Magdalena Karwat

Starszy Inspektor
mgr Monika Zdeb



Prezydent Miasta Zabrze

Odpowiedź.

Zamawiający informuje, iż pismem z dnia 09.06.2021r. (pismo o nr BZP.271.16.2021.MZ B 484) przedłużył termin składania ofert na dzień 15.06.2021r. do godz. 09.00

Niniejsze wyjaśnienia i zmiana treści SWZ wiążą Wykonawców z chwilą publikacji

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Wnńska-Szulik

Główny specjalista
ds. Zamówień Publicznych
mgr inż. Wiesława Karwat

Starszy Inspektor

mgr Małgorzata Wnńska-Szulik