



Prezydent Miasta Zabrze
Zabrze, dn. 02.06.2021 r.

BZP.271.23.2021.JD
B 473

Sprawę prowadzi:
Jacek Dubiecki
(Pomoc administracyjna)
Biuro Zamówień
Publicznych
ul. Powstańców Śląskich
5-7
41-800 Zabrze
tel./fax
(32) 37-33-516; (32)
37-33-537.

Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ
oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 i 6, oraz art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. dalej Pzp), Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść SWZ, oraz przedłuża termin składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zamówienia pn.:

Dostosowanie sali lekcyjnej nr 207 na potrzeby pracowni mody i sali nr 203 na potrzeby pracowni automatyki w ramach zadania: „Zaprojektuj swoje życie zawodowe – remont i wyposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół nr 3 w Zabrzu.”

Pytanie 1:

W przedmiarze robót dot. Sali 203 w pozycjach - 1.2.6 oraz 1.2.7 występuje obmiar zerowy ! Prosimy o uzupełnienie przedmiaru !

Odpowiedź 1:

W przedmiarze dla sali 203 należy przyjąć w pozycji 1.2.6 obmiar 118 m², a w pozycji 1.2.7 przyjąć 91,05 m².

Pytanie 2:

W przedmiarze robót dot. Sali 207 w pozycjach - 1.2.9 oraz 1.2.10 występuje obmiar zerowy. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru !

Odpowiedź 2:

W przedmiarze dla sali 207 należy przyjąć w pozycji 1.2.9 obmiar 137 m², a w pozycji 1.2.10 przyjąć 137 m².

Pytanie 3:

Prosimy o dostarczenie zestawienia stolarki drzwiowej !

Odpowiedź 3:

Zestawienie stolarki drzwiowej:

sala 203

D1: wejście do sali 203 - wymiary w świetle 90x200 prawe - aluminiowe przeszklone (szklenie bezpieczne) -kolor jasny szary, z dwoma zamkami

D2: zaplecze sali - wymiary w świetle 90x200 prawe - aluminiowe przeszklone (szklenie bezpieczne) - kolor jasny szary, z dwoma zamkami

sala 207

D3: wejście do sali 207 - wymiary w świetle 100x200 lewe - aluminiowe, przeszklone (szklenie bezpieczne) - kolor jasny szary z dwoma zamkami

Prezydent Miasta Zabrze

Pytanie 4:

W przedmiarze „ZS_3_PRZEDMIAR_BUDOWLANY_CO_SALA 207” - poz. 1.2.18 oraz „ZS_3_PRZEDMIAR_BUDOWLANY_CO_SALA 203” poz. 1.2.19 w opisie widnieje „osłona grzejnika systemowego wykonana z lakierowanej płyty MDF gr. 12-15mm z nawierconymi otworami w kształcie kół średnica 6cm lub wzór perforacji owal 2x8cm komplet stalowych mocowań wzmocniony stelaż” natomiast w „ZS_3_OPIS_BUDOWLANY_CO” w punkcie 4.2 widnieje zapis „Osłona grzejnika wykonana z płyty HPL gr.10mm, kolor jasno szary -uzgodnić z inwestorem, boki zaokrąglone. Otwory okrągłe o średnicy 50mm. Rozstaw otworów 100mm.” proszę o informację, który zapis jest poprawny.

Odpowiedź 4:

Proszę przyjąć zapis:

Osłona grzejnika systemowego wykonana z lakierowanej płyty MDF gr. 12-15mm z nawierconymi otworami w kształcie kół średnica 6cm lub wzór perforacji owal 2x8cm komplet stalowych mocowań wzmocniony stelaż. Osłona grzejnika wykonana z płyty HPL. Kolor jasno szary - uzgodnić z inwestorem, boki zaokrąglone. Otwory okrągłe o średnicy 50mm. Rozstaw otworów 100 mm.

Pytanie 5:

W przedmiarze nie uwzględniono ściany EI30. Proszę o informację czy ma być wyceniona.

Odpowiedź 5:

Tak należy wycenić ścianę EI30 stanowiącą obudowę dróg komunikacji z tego względu powinna posiadać EI30.

Pytanie 6:

W przedmiarze nie uwzględniono wyposażenia. Proszę o informację czy ma być wycenione.

Odpowiedź 6:

Wyposażenie pokazane na rysunkach nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie 7:

Na podstawie Państwa przedmiaru nie sposób wycenić wszystkie prace nie zmieniając kosztorysu. Proszę o ujednolicenie.

Odpowiedź 7:

Kosztorysy zostaną ujednolicone i zostaną udostępnione niezwłocznie po otrzymaniu ich od Projektanta.

W związku z powyższym, zgodnie z treścią art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert, w konsekwencji czego zmianie ulega treść SWZ i otrzymuje ona następujące brzmienie:

XI. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 13.07.2021 r.

XIII. Sposób oraz termin składania ofert.

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 14.06.2021 r. do godz. 09:00.

Prezydent Miasta Zabrze

XIV. Termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2021 r., o godzinie 11:30.

XXIX. Wymagania dotyczące wadium.

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy/ów wniesienia wadium w wysokości: **5.500,00 PLN** (słownie pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) zabezpieczającego ofertę na okres : od 14.06.2021 r. do 13.07.2021 r.

Dokonane wyjaśnienia i zmiany treści SWZ wiążą Wykonawców z chwilą publikacji.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba

PREZYDENT MIASTA
Małgorzata Mańka-Szulik

Naczelnik Wydziału
Biurowo Zamówień Publicznych
mgr Anna Wojnowska-Fuks

Główny Specjalista
ds. Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Saweczko

Pomoc Administracyjna
Jacek Dubiecki