

Prezydent Miasta Zabrze

BZP.271.15.2021.KW
B438

Zabrze, dn. 25.05.2021 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ

Sprawę prowadzi:

Biuro Zamówień
Publicznych
ul. Powstańców
Śląskich 5-7
41-800 Zabrze
tel./fax
(32) 37-33-516;
(32) 37-33-427.

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. dalej Pzp), Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zamówienia pn.:

„Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia parku przy ul. Krakowskiej w Zabrze”

Pytanie nr 1

Prosimy o udostępnienie Decyzji Konserwatora, o której jest mowa w dokumentacji?

Odpowiedź nr 1Zamawiający w załączeniu przekazuje *Pozwolenie konserwatora zabytków nr K/1429/2020 z 15.12.2020 r.***Pytanie nr 2**

Prosimy o udostępnienie schematu rozdzielnic oświetleniowej?

Odpowiedź nr 2Zamawiający doprecyzowuje, iż rozdzielnica powinna być wyposażona tylko w rozłącznik bezpiecznikowy zgodnie z *pkt 3 Zestawienie materiałowe* zamieszczonego w Projekcie budowlanym.**Pytanie nr 3**

Czy słupy mają być proste czy ozdobne w kolorze oliwka?

Odpowiedź nr 3Zamawiający informuje, iż sylwetka słupa została opisana w Projekcie budowlanym w *pkt 2.12. Słupy oświetleniowe*. Zamawiający nie dopuszcza słupów ozdobnych.**Pytanie nr 4**

Prosimy potwierdzić, że oprawy należy montować bezpośrednio na szczycie słupa bez wysięgnika?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający informuje, że oprawy mają być mocowane bezpośrednio na szczycie słupa.



SEKAP



Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Anna Wojnowska-Pukls
Główny Specjalista
Us. Zamówień Publicznych
mgr Marcin Sawicki
Inspektor
mgr Kamila Wawrzynkiewicz


Prezydent Miasta Zabrze

Pytanie nr 5

Z uwagi na duży wybór na rynku opraw parkowych różnych producentów, prosimy o udostępnienie wizualizacji oczekiwanego kształtu oprawy. Ma to istotny wpływ na cenę opraw przyjętych do wyceny.

Odpowiedź nr 5


Zamawiający przedstawia poniżej przykładowy kształt oprawy.



Dokonane wyjaśnienia i zmiany treści SWZ wiążą Wykonawców z chwilą powzięcia wiadomości

z up. Prezydenta Miasta

mgr Anna Wondowska-Fuks
Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych



Załączniki:

1. Pozwolenie konserwatora zabytków nr K/1429/2020 z 15.12.2020 r.

Główny Specjalista
ds. Zamówień Publicznych
Sawczuk
mgr Mariusz Sawczuk

Inspektor
Wawrzynkiewicz
mgr Kamila Wawrzynkiewicz