


SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY

Nazwa odbiornika	Obwody oświetlenia						Obwody gn. wtyczkow. 1-faz.			Rez.			Zasilanie gn.wtycz. obw. informatycz.		Suszarki do rąk,230V			Wentylator (łazienki)	Czujnik ruchu i obecności	
	Obw. oświetl. klasa szkolna 1	Obw. oświetl. awaryjnego	Obw. oświetl. podstaw. korytarz	Obw. oświetl. awaryjnego	Obw. oświetl. podstaw.	Obw. oświetl. awaryjnego														
Moc w kW	0,4	–	0,4	–	0,4	–	–	–	–	–	–	–	0,4	0,4	1,6	1,6	–	0,06	–	–
Nr.obwodu	o.1	o.2	o.3	o.4	o.5	o.6	g.1	g.2	g.3	g.4	g.5	g.6	gk.1	gk.2	s.1	s.2	–	s.3	s.4	–




DOPŁYW z RG
400/230V

Schemat zasadniczy sterowania wentylatora wywiewnego

ROZMIESZCZENIE APARATURY
W ROZDZIELNICY

1:10



UWAGI:

- Zastosowano typową tablicę rozdzielczą podtynkową z listawami N i PE, IP30, kl. izol. I.
- Drzwiczki metalowe tablicy wyposażać w zamek patentowy
- Ochrona przeciwporażeniowa – szybkie samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym: TN-S

NINIEJSZA TABLICA ROZDZIELCZA T1 (A) ZASTĘPUJE TABLICĘ T1
RYS. PE-01/09 UJĘTĄ W POJ. TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY



STUDIO MN - PRACOWNIA PROJEKTOWA
40-693 KATOWICE UL. WIDŁAKÓW 10

Temat/
projekt : Remont sanitariatu dla zadania inwestycyjnego pn.:
"Remont łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
Nr 9 przy ul. Gwareckiej 15 - w ramach
Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego
(edycja VII wniosek P0017)."

Inwestor : Miasto Zabrze
41-800 Zabrze , ul. Powstańców Śl. 5-7

Sporządził : Willi Karas
nr upr. 275/75

Nazwa rys. :
TABLICA ROZDZIELCZA T1 (zmiza)

Faza : proj. bud-wykon.

Skala : 1:10

Data : luty 2021

PE-01/02