

Zestawienie materiałów podstawowych :
(ZSP 9. Zabrze ,ul. Gwarecka 15, ŁAZIENKI)

Proj. nr PE-01/2021

LP	OZNACZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	IŁOŚĆ	JEDN	UWAGI
1	2	3	4	5	6
		Instalacje elektryczne siły i oświetlenia			
1	T1	Tablica rozdzielcza T1 wykonana wg rys PE-01/02	1	kpl	
2	-	Przewód kabelkowy płaski w izolacji PCV 750 V , - YDYpżo 3x1,5 - YDYpżo 4x1,5 - YDYpżo 3x2,5	140 25 45	m m m	
3	-	Przewód kabelkowy w izolacji PCV 750 V typu YDYżo 5 x1,0	25	m	
4	-	Łącznik instalacyjny podtynkowy szczelny 250 V, 10 A , IP 44 z ramką , jednobiegunowy .	5	szt.	
5	-	Puszka instalacyjna podtynkowa głęboka do łączenia w zestawy o średnicy 60 mm	10	szt	
6	-	Złączki gwintowe 12 torowe do przewodów 0,5- 4 mm	10	szt	
7	-	Puszka instalacyjna bryzosczelna IP44 , uniwersalna	1	szt	
8	-	Czujnik ruchu i obecności nastropowy , mikrofalowy 380 ° , IP 44, styki bezpotencjałowe.	1	kpl	
9	Oznac. „ A 4”	Oprawa oświetleniowa hermetyczna LED, IP65 , 5710 lm, 43W, 4000K, klosz OPAL. (600x 600 mm)	6	szt	
10	AW 1	Oprawa oświetlenia awaryjnego nastropowa LED z AT, 2h , 3 W, IP41.	4	szt	Certyfikat CN BOP
11	EW1	Oprawa ewakuacyjna LED , AT, 2h , 3W jednostronna , IP65,	3	szt	„
12	-	Rura instalacyjna / peschel / o średnicy 19/15 mm	20	m	
13	-	Rura instalacyjna z PCV o śr. 16 mm	5	m	
14	-	Materiały pomocnicze niezbędne przy montażu instalacji dobiera instalator w trakcie realizacji.	1	kpl	

UWAGA

Dopuszcza się stosowania urządzeń równoważnych , co do ich cech i parametrów, a wszystkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w dokumentacji projektowej powinny być traktowane jako definicje standardu , a nie jako konkretne nazwy firmowych urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji.

Sporządził: