



Uwaga:
Oprawy oświetlenia awaryjnego na klatce schodowej zasilić z obwodu oświetlenia klatki schodowej z przed wyłącznika oświetlenia.
Oprawy oświetlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej zasilić z obwodu oświetlenia komunikacji (korytarza) z przed wyłącznika oświetlenia.

- LEGENDA:
- SCIANY WYBURZANE
 - SCIANY PROJEKTOWANE
 - OPRAWA EWAK.
 - PRZYCISK PRZEWIETRZ.
 - PRZYCISK ALARM.
 - CENTR. ODDYM.
 - CZUJKA DYMOWA
 - SCIANY PROJEKTOWANE - DOBUDOWA

PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNO-URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA-TARCZYŃSKA , tel/fax: 032 230 46 36, 601 064 899			
TEMAT PROJEKTU:	PROJEKT DOSTOSOWANIA KLATEK SCHODOWYCH DO PRZEPISÓW PPOŻ W BUDYNKU GŁÓWNYM ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 10 W ZABRZU		PROJEKTOWAŁ: mgr inż.arch. A. Romanowska-Tarczyńska Nr Upr: 1/2000/Op
ADRES:	41-800 ZABRZE, UL. CHOPINA 26		
TEMAT RYSUNKU:	PROJEKT RZUT PODDASZA - ZMIANY		NR RYSUNKU:
INWESTOR:	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10, 41-807 ZABRZE, UL. CHOPINA 26		
FAZA/BRANŻA: PB/ARCH.	DATA: marzec 2021	SKALA: 1:100	2